

Skarżysko -Kamienna, dn. 29.04.2014r.

ZP.272.2.2014

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” - zadanie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie **zadania nr 1 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim – Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej”** wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy przedmiaru część I pozycja nr 10. Proszę podać rodzaj profili maskujących oraz cel ich montażu.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące widoczne profile stalowe więźby dachowej (tj. krokwie główne i elementy przy oknach połaciowych) izolować styropianem EPS100-038 gr. 5cm i zabezpieczyć specjalną płytą gipsową do zabezpieczeń przeciwpożarowych 2 x 15,0mm do stanu R60 zgodnie z kartą producenta. Stosować kompletnie rozwiązanie systemowe, np. RIGGIPS 6.10.00 lub inne alternatywne o identycznych lub lepszych parametrach. Następnie szpachlować, gruntować i malować dwukrotnie farbą dyspersyjną lateksową o dobrej zmywalności. Narożne styki nowych skosów i sufitów z istniejącymi ścianami zasłonić dekoracyjnymi profilami maskującymi z materiałów niepalnych – prasowana wełna mineralna lub szklana, ewentualnie powlekane aluminium.

2. Podać, jaki styropian zastosować do ocieplenia ścian poniżej gruntu, ponieważ styropian EPS100-038 wyszczególniony w opisie nie spełnia tych wymogów.

Odpowiedź:

Styropian EPS100-038 wyszczególniony w opisie (a więc do zastosowań w gruncie) spełnia wymogi stawiane ociepleniu ścian poniżej gruntu. Świadczy o tym PN-B-20130:200 i PN-B-20132:2005, ponadto potwierdzają to karty techniczne licznych producentów styropianu.

Oprócz tego zapisy zawarte w dokumentacji projektowej dopuszczają stosowanie produktów o wskazanych lub wyższych parametrach. Stąd wykonawca może zastosować inny produkt o lepszych właściwościach, jeżeli rozwiązania projektowe oparte na normach i specyfikacjach producentów budzą jego wątpliwości.

3. Podać parametry rolet okiennych z pozycji przedmiaru nr 115 część I

Odpowiedź:

Przewiduje się demontaż i powtórny montaż sześciu sztuk istniejących rolet zewnętrznych w oknach 145x200 w kolorze brązowym, oraz montaż dwóch sztuk nowych rolet - na wzór istniejących (rozmiar, typ, kolor) - zgodnie z dokumentacją.



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. W pozycji przedmiaru część I pozycja nr 10 opisano „ponowny montaż instalacji odgromowej”.

Czy należy zamocować nowe zwody, jeżeli tak to, jakie ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją zamontować ponownie zdemontowane uprzednio odgromienie na elewacji włączone do istniejących uziomów w gruncie i podpięte do zwodów poziomych istniejącego odgromienia na dachu. Należy zainstalować złącza kontrolne w puszkach łączeniowych zabudowanych w ociepleniu, a zwody pionowe prowadzić w systemowej rurze ochronnej pod styropianem. Obecnie brak przesłanek o złym stanie odgromienia. Uwzględnić wykonanie pomiaru na zakończenie prac.

Wg powyższego opisu nie należy montować nowych zwodów, jedynie powtórny montaż istniejących, chyba, że wykonawca zniszczy je podczas demontażu.

5. Proszę o podanie, z jakiego materiału wykonane są parapety wewnętrzne podlegające demontażowi i ponownemu montażowi

Odpowiedź:

Lastriko. Jednocześnie informuję, że zarówno dokumentacja projektowa jak i względy praktyczne zalecają wizytę na obiekcie.

STAROSTA
mgr inż. Michał Jędrys