Podłączenie grzejnika



LEGENDA:

- PRZEWODY INSTALACJE C.O. ZASILAJĄCE - CZĘŚĆ SZKOŁY
- PRZEWODY INSTALACJE C.O. POWROTNE - CZĘŚĆ SZKOŁY
- PRZEWODY INSTALACJE C.O. ZASILAJĄCE - CZĘŚĆ MIESZKALNA
- PRZEWODY INSTALACJE C.O. POWROTNE - CZĘŚĆ MIESZKALNA

Sala lekcyjna 115 Dnom: 3767 W +20 °C - NAZWA POMIESZCZENIA,SYMBOL POMIESZCZENIA - ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLN.; TEMP. POMIESZCZENIA

115,9 Φ=942 W 1,00 Δ3W/K/600 (600 mm) - NR POMIESZCZENIA - WYDAJNOŚĆ GRZEJNIKA; NASTAWA - TYP GRZEJNIKA; WIELKOŚĆ

(K6) - PION INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

UWAGI:

1. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH. WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PIANĄ.
2. PRZEWODY PROWADZONE PO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRÓD ZABLOKOWAĆ GIPS KARTONEM.
3. PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM MOCOWAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.
4. PRZEWODY PODNIESIĆ NA PODPORACH O STAŁYCH WIĘŹ PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ EUROCISOW.
5. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ OD SZAWY ZE ZŁĄCZKAMI.
6. PRZEWODY OD GRZEJNIKÓW DO PIONÓW WYPROWAĆ W LISTWACH POSADZKOWYCH.
7. NIEDOPUSZCZALNE JEST WAŁOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH
8. PIONY INSTALACJE C.O. NALEŻY PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15**

ABRISS PRACOWNIA KONSTRUKTORSKA
26-130 Suchedniów ul.Wiśniowska 13/85
tel. 41 275 00 70, 606 49 49 49 fax 41 275 00 70
www.abriss.pl, e-mail: abriss@abriss.pl

stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
branża:	INSTALACJE SANITARNE		
projektował:	mgr inż. Piotr Ćwiek	podpis:	nr upr. budowlanych / data: 07.2013r.
sprawdził:	mgr inż. Michał Kwieczko	podpis:	data: 07.2013r.
	mgr inż. Łukasz Marchut	podpis:	data: 07.2013r.
	mgr inż. Marcin Siemieniuch	podpis:	data: 07.2013r.
	mgr inż. Mateusz Bilski	podpis:	data: 07.2013r.
rysunek:	Rzut Piwnicy - Instalacja C.O.	format: A1x1 (ISO 216) Poziomy	skala: 1 : 100	nr rys.: IS1