



**PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Marii i Andrzeja Głowackich
25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 30**

ET/243/ 2012/2013
Skarżysko-Kam. dn. 27.06.2013r.

dot.: warunków technicznych

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.06.2013r. informujemy uprzejmie, że ciepło grzewcze na czynniku woda gorąca dostarczane z naszej magistrali ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ulicy Ekonomii 4 w Skarżysku Kamiennej charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- Temperatura – 110/70°C (parametr zmienny),
- Ciśnienie nominalne sieci ciepłej – 0,6 MPa,
- Ciśnienie w przewodzie zasilającym sieci ciepłej – 0,5 MPa,
- Ciśnienie w przewodzie powrotnym sieci ciepłej – 0,3 MPa,
- Ciśnienie dyspozycyjne – 0,2 MPa.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. DM-4,
3. ET a/a

DM-4
GŁÓWNY ENERGETYK
SZEF ZAKŁADU
mgr inż. Tomasz Cebura

Bumar Amunicja Spółka Akcyjna ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Prezes Zarządu: Waldemar Skowron
Członkowie Zarządu: Piotr Jaromin, Andrzej Piątek, Jarosław Cieślak
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy. KRS Nr 0000041811
Kapitał Zakładowy 18 715 432,50 PLN, w pełni opłacony, NIP 663-000-20-96, REGON 280539889
AQAP 2110:2009 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
www.bumaramunicja.com

**bumar** amunicja

Sekretariat Prezesa Zarządu
Dyrektora Naczelnego Bumar Amunicja S.A.
tel.: 41 253 30 00, fax: 41 252 02 80

Sekretariat Członka Zarządu
Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży
tel.: 41 253 30 06, fax: 41 252 02 77

Sekretariat Członka Zarządu
Dyrektora ds. Finansowych
tel.: 41 253 30 07, fax: 41 253 30 13

Sekretariat Członka Zarządu
Dyrektora ds. Techniki i Rozwoju
tel.: 41 253 30 02, fax: 41 252 02 70