



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Skarżysko – Kamienna, dn. 19.02.2018r.

IM.272.1.2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Skarżysku – Kamiennej ul. Spacerowa 31, boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 82, boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15”

Z uwagi na wpływające zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, tj.

- **termin składania ofert: zamiast "do dnia 21.02.2018r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia 26.02.2018r. godz. 10:00";**

- **termin otwarcia ofert: z dnia "21.02.2018r. godz. 10:30" na dzień "26.02.2018r. godz. 10:30".**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1. Projekt części 2 (I LO) podaje opis nawierzchni pu bieżni:

Konstrukcja nawierzchni bieżni treningowej wykonana z tartanu posadowiona na gruncie rodzimym stanowić będzie pięć warstw o łącznej gr.37cm

- nawierzchnia tartanowa REGUPOL AG-gr.0,3cm
- mata gumowa
- beton asfaltowy gr. –9cm
- chudy beton B-7,5 gr.12cm
- podsypka piaskowa zagęszczona – gr. 15cm

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa (nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna dla wody wyk. w technologii typu natrysk) musi posiadać zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub posiadać rekomendację techniczną ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Po pierwsze powyższy zapis jest wewnętrznie sprzeczny ponieważ nawierzchnia REGUPOL AG to nawierzchnia pu typu SANDWICH a nie typu NATRYSK.

Po drugie nawierzchnia REGUPOL AG jako jedyna na świecie nawierzchnia typu SANDWICH jest oferowana z matą prefabrykowaną a nie jak wszystkie inne bardziej nowoczesne nawierzchnie tego typu z matą bezspoinową instalowaną in situ czyli bezpośrednio na placu budowy przy użyciu specjalistycznej układarki do mas pu – dlatego, że firma BSW producent nawierzchni REGUPOL jest producentem mat gumowych.

Firma BSW chcąc dorównać stosowanej technologii matu bezspoinowej w technologii maszynowej wprowadziła wiele lat temu do oferty nawierzchnię REGUPOL AG IS (In Situ) czyli z matą w technologii maszynowej instalacji bezpośrednio na placu budowy. Informujemy, że nawierzchnia z matą prefabrykowaną wymaga absolutnie równej „jak stół” podbudowy ponieważ w innym wypadku nie będzie przylegać idealnie do podłoża. Dodatkowo klejenie i łączenie brytów ulega uszkodzeniu podczas eksploatacji – dlatego rozwiązanie to jest niefortunne.

Po trzecie rysunek nr 9 podaje błędne dane:

0,30	nawierzchnia tartanowa REGUPOL AG-gr.
3,50	mata gumowa

Powyższe jest niezgodne ze standardami nawierzchni pu tego typu.

Mata gumowa (bez względu na technologię jej produkcji/montażu) ma ok. 10 mm.

W żadnej nawierzchni sportowej nie stosuje się dolnej warstwy o grubości większej niż 10-11 mm.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie na bieżnię nawierzchni pu typu SANDWICH w technologii in situ czyli z matą wykonaną w technologii bezspoinowego maszynowego montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bieżni treningowej w technologii nawierzchni pu typu SANDWICH w technologii in situ z matą wykonaną w technologii maszynowego montażu.

2. Projekt zadania cz.2 (I LO) przewiduje system nawierzchni i podbudowy bieżni pod nawierzchnie pu:

9,00	beton asfaltowy
12,00	chudy beton B-7,5
15,00	podsyпка piaskowa zagęszczona
	Grunt rodzimy

Powyższe rozwiązanie jest niefortunne ponieważ beton asfaltowy winien być ułożony na podłożu z kruszyw odpowiednio stabilnych.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia podbudowę pod bieżnię na taką, jaka jest pod boiskiem, tj.:

podsyпка piaskowa gr. 10cm

warstwa konstrukcyjna – kruszywo łamane (fr. 31,5 – 63 mm) gr. 10,0 cm

warstwa klinująca – kruszywo kamienne (fr. 0-31,5 mm) gr. 5,0 cm
beton asfaltowy gr. 9cm
nawierzchnia tartanowa typu Sandwich.

3. Projekt zadania cz.2 (I LO) przewiduje podbudowę bieżni pod nawierzchnie pu:

0,30	nawierzchnia tartanowa REGUPOL AG-gr.
3,50	mata gumowa
9,00	beton asfaltowy
12,00	chudy beton B-7,5
15,00	podsyпка piaskowa zagęszczona
	Grunt rodzimy

Powyższe rozwiązanie jest niefortunne ponieważ jest nieprzepuszczalne dla wody. Proponujemy zastosowanie systemu nawierzchni i podbudowy jak w przypadku boiska. Nawierzchnia pu typu NATRYSK, jaka została przyjęta na boiska jest również nawierzchnią lekkoatletyczną ponieważ posiada certyfikat IAAF. Dodatkowo system nawierzchni przepuszczalnej dla wody praktycznie wydłuży okres dostępności nawierzchni do eksploatacji.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę systemu nawierzchni i podbudowy bieżni na taki sam jak w przypadku boiska.

Odpowiedź:

Podobnie jak w odpowiedzi do pytania nr 2.

4. Wskazana w projektach kolorystyka nawierzchni pu jest niefortunna.

Projekt podaje, że nawierzchnia pu boiska ma być w wielu kolorach (3 i 4).

Informujemy, że kolorystyka nawierzchni pu ma wpływ istotny na cenę oferty.

Najtańsza jest nawierzchnia pu w kolorze ceglasto-czerwonym – dlatego ten kolor nawierzchni pu jest najczęściej stosowany na świecie.

Ok. 10% droższa jest nawierzchnia w kolorze zielonym.

Znacznie droższa jest w kolorze żółtym a najdroższe są kolory pomarańczowy, niebieski, fioletowy, szary i beżowy – wynika to z konieczności zastosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych stabilizujących kolor.

Informujemy, że każde połączenie kolorów powoduje zwiększenie kosztów ponieważ do wykonania wierzchniej warstwy z natrysku każdego koloru trzeba wykonać 2 warstwy natrysku, co oznacza, że przy 4 kolorach będzie aż 8 natrysków. Każdy kolor należy wykonywać osobno po całkowitym związaniu się poprzednio wykonanego.

Dodatkowo należy ocenić, że wskazane kolorystyka wprowadza brak przejrzystości na płycie boiska.

Czy Zamawiający zmienia kolorystykę na tańszą i bardziej czytelną (dla boiska)?

Proszę o określenie kolorystyki dla bieżni.

Odpowiedź:

Ustala się kolor boiska i bieżni: cegalno - czerwony. Strefa bezpieczeństwa boiska: kolor zielony.

5. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 6 ust. 2 projektu umowy: Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich

znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów określonych co do rodzaju w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację.

7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

8. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Granulat EPDM musi pochodzić z pierwotnej produkcji.

9. Zadanie nr 2 - Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej

Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić stanowisko sędziowskie do siatkówki?

Obręcz do koszykówki ma być standardowa czy uchylna?

Odpowiedź:

Obręcz do koszykówki powinna być standardowa. Nie należy wyceniać stanowiska sędziowskiego.

10. Proszę o jednoznaczne określenie technologii nawierzchni na bieżni: czy ma to być technologia typu natrysk w wersji nieprzepuszczalnej z użyciem szpachli? Proszę o zamieszczenie układu poszczególnych warstw nawierzchni.

Odpowiedź:

Podobnie jak w odpowiedzi do pytania nr 2.

Ponadto Zamawiający uzupełnia przedmiar wyposażenia placu zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, który stanowi załącznik nr 9 do siwz.

STAROSTA

Jerzy Zmijewski