

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko–Kamienna - Mirzec - Etap I”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W imieniu Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Proszę o doprecyzowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia liniowego, przedmiar podaje że należy zamontować „Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o szer. 305 mm z osadnikiem bez syfonu – Wpusty uliczne z betonu polimero-cementowego wzmocnionego włóknom szklanym zgodnie z technologią wykonania ścieków przykrawężnikowych w ilości 39 szt. Informacje te są rozbieżne konstrukcja studzienki w ciągu odwodnienia jest inna niż studni do wpustu ściekowego, w przypadku studni do wpustów ulicznych nie ma możliwości połączenia z liniowym odwodnieniem, ponieważ jest to element punktowy. Dlatego proszę o potwierdzenie, że należy zamontować 9 szt. studzienek połączonych z odwodnieniem liniowym i 30 szt. studni do wpustów ulicznych.

Odpowiedź:

69 d 6.2		
KNR 2-18 0625-02 analogia	D.05.03.23	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o szer. 305 mm z osadnikiem bez syfonu - Wpusty uliczne z betonu polimerowo-cementowego wzmocnionego włóknom szklanym zgodnie z technologią wykonania ścieków przykrawężnikowych

Powyżej przedstawiam przedmiotową pozycję przedmiaru, w której to uwidoczniony jest zapis „analogia” pod numerem katalogowym KNR, co oznacza zbliżony rodzaj użytej technologii i materiałów względem pozycji katalogowej z podaniem zakresu tej analogii.

Dodatkowo numer SST (D.05.03.23) odnosi się do opisu przedmiotowej specyfikacji regulującej technologię wykonania wpustów i elementów odwodnienia liniowego, co jednoznacznie wskazuje jaki rodzaj materiału i technologii należy użyć dla realizacji wpustów i odwodnień liniowych.

Szczegółowe rysunki wpustów z elementami odwodnienia liniowego zawarte zostały w części wykonawczej projektu.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż