

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko–Kamienna - Mirzec - Etap I”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 3:

W imieniu Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 20.02.2018r na pytanie nr 1 proszę o potwierdzenie że gary należy ułożyć w km 0+635,00 do 0+732,00 (rów prawy i lewy) oraz w km 0+904,00 do 1+222,00 (rów prawy i lewy). Załączona dokumentacja tj. plan zagospodarowania i przekroje normalne nie uwzględniają umocnienia rowów po obu stronach. Umocnienie w postaci korytek występuje tylko po stronie chodnika. Proszę o weryfikację w/w informacji i udzielenie odpowiedzi, gdzie należy ułożyć korytka krakowskie i tzw. gary.

Odpowiedz:

Korytka typu gary należy ułożyć w km od 0+635,00 do km 0+732,00 oraz w km od 0+904,00 do km 1+222,00 rów strona lewa / od chodnika/, natomiast korytka krakowskie należy zamontować na pozostałych odcinkach przebudowywanej drogi (strona lewa). Rów strona prawa – nieumocniony.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż