

Skarżysko – Kamienna, dn. 11.04.2018r.

IM.272.3.2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych – boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 82”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o potwierdzenie, że:

- na boisko zamawiana jest nawierzchnia pu typu SPRAY (NATRYSK) o gr. ok. 13 mm na warstwie stabilizującej typu ET o gr. pok. 35 mm na podbudowie z kruszywa
- na bieżnię zamawiana jest nawierzchnia pu typu SANDWICH (nawierzchnia lekkoatletyczna nieprzepuszczalna dla wody składająca się od dołu z warstwy elastycznej z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza pu, szpachli pu i wylewki z systemu pu i posypki z granulatu EPDM) na podbudowie z betonu.

Powyższe jest niezbędne ponieważ często dochodzi do niewłaściwej identyfikacji rodzaju nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza w/w rodzaje nawierzchni.

2. Proszę o potwierdzenie, że kolorystyka nawierzchni pu boiska i bieżni ma być w kolorze ceglasto – czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza kolor boiska i bieżni: ceglasto - czerwony. Strefa bezpieczeństwa boiska: kolor zielony.

3. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Granulat EPDM musi pochodzić z pierwotnej produkcji.

4. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 6 ust. 2 projektu umowy: Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów określonych co do rodzaju w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.


Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację.

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.


WICESTAROSTA
Artur Berus