



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



IM.272.7.2018

Skarżysko – Kamienna, dn. 11.09.2018r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Proszę o podanie informacji (dotyczy zadania nr 3 – załącznik nr 2c do siwz):

1. Poz. 4, 5, 6 – czy mają być zakupione baterie i syfony przez oferenta, czy są zakupione?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył baterie i syfony. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2c do siwz.
2. Poz. 12 – ilo półkowy ma być piec konwekcyjno – parowy?
Odpowiedź:
Piec konwekcyjno – parowy min. 6 półkowy.
3. Poz. 14, 16, 17 – czy chłodziarki i zamrażarki mogą być wykonane ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sprzęt ze stali nierdzewnej.
4. Poz. 22 – czy zmywarka kapturowa nie powinna mieć większego kosza (pojemnik GN 1/1 ma wymiar 325 x 530)?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany w opisie pozycji nr 22 w zakresie wielkości kosza oraz usuwa wymóg dotyczący wyposażenia sprzętu w „podstawę”:
„Zmywarka z funkcją wyparzania kapturowa gastronomiczna do gn-ów 1/1, kaptur odnoszony ręcznie, kosz 545/545, dozownik płynu, zmiękcacz wody zgodnie z wymaganiami prod. zmywarki”.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w opisie pozycji nr 21 - usuwa wymóg dotyczący wyposażenia sprzętu w „podstawę”:
„Zmywarka z funkcją wyparzania kapturowa gastronomiczna do naczyń stołowych, kaptur odnoszony ręcznie, kosz 500/500, dozownik płynu, zmiękcacz wody zgodnie z wymaganiami prod. zmywarki”.
5. Poz. 27 – 31 – jakie rodzaje garnków (niski, średni, wysoki)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby garnki były wysokie.

WICESTAROSTA

Artur Berus