




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Skarżysko – Kamienna, dn. 25.02.2019r.

IM.272.2.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”

Z uwagi na wpływające zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, tj.

- **termin składania ofert: zamiast "do dnia 26.02.2019r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia 28.02.2019r. godz. 10:00";**
- **termin otwarcia ofert: z dnia "26.02.2019r. godz. 11:00" na dzień "28.02.2019r. godz. 11:00".**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Modyfikacja treści siwz, stanowi jej integralną część.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw III

Instalacje sanitarne

Prosimy o przedstawienie protokołu z badań instalacji wentylacji grawitacyjnej celem właściwego oszacowania ilości nie drożnych przewodów wentylacyjnych.

Odpowiedź: Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji kominowych w tym przewodów wentylacyjnych zostały dołączone do dokumentacji przetargowej wraz z wyjaśnieniami z dnia 04.02.2019r.

Zestaw XVIII

Proszę o sprawdzenie czy grubość blachy trapezowej t-35 do pokrycia dachu musi być 1 mm – blacha gr. 1 mm jest blachą konstrukcyjną i występuje tylko w kolorach białym i srebrnym.
Odpowiedź: Jako pokrycie dachu można zastosować blachę trapezową grubości 0,7 mm.

Zestaw XIX

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 24.01.2019 /zestaw V pytanie nr 1/ informuje, iż należy wykonać konstrukcje drewnianą na całym budynku zaś w odpowiedzi z dnia 04.02.2019 /zestaw III pytanie 7/ zamieszcza zestawienie wymiany więźby jedynie nad klatką schodową. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac wraz z przedstawieniem zestawienia ilościowego więźby dachowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: W ramach dokumentacji projektowej docieplenia budynku w zakresie prac remontowych dot. dachu należy wykonać wymianę łączenia i wymianę pokrycia dachowego na blachę trapezową T-35.

Wykaz podstawowych elementów drewnianych:

Łaty: $5 \times 2,5 \text{ cm} - 1500,00 \text{ mb} \times 0,00125 = 1,875 \text{ m}^3$ (rozstaw łat 0,35 m)

STABLOSTA
Artur Bernus

