Znak postępowania: ZDP.272.12.2019 **Skarżysko-Kamienna, dnia 16.10.2019 r.**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytanie Wykonawcy wraz z wyjasnieniem

Zapytanie:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych oraz punktem IX SIWZ, prosimy o wyjaśnienie:

1. Zgodnie z pozycjami nr 15.4, 15.5 oraz 15.6 kosztorysu ofertowego należy w ofercie wycenić oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, natomiast w opisie projektu do celowej organizacji ruchu oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne lub chemoutwardzalne z zachowaniem gr. min. 3 mm, funkcja widoczności TYPU II.
   Prosimy o informację czy oznakowanie należy wykonać w technologii cienkowarstwowej czy grubowarstwowej.

Odpowiedź:
Zgodnie z docelową organizacją ruchu – grubowarstwowe oznakowanie poziome.

DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż