ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-16-24-842 REGON 299943988

Znak postępowania: ZDP.272.6.2020 **Skarżysko-Kamienna, dnia 11.05.2020 r.**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:
Czyją własnością jest destrukt pozyskany z frezowania?
Odpowiedź:
W projekcie umowy w § 8 ust. 4 dopisuje się treść:
„Destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej i inne pochodzące z rozbiórki materiały (znaki drogowe, słupki, płytki, kostka, obrzeża), nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje ten materiał oraz złoży we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie powiatu skarżyskiego. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Wykonawcy, a jego wartość należy skalkulować w cenie oferty".

Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie gr. 5cm podbudowy z kruszywa - pozycja nr 30 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 30.

Pytanie nr 3:
Proszę o potwierdzenie gr. 5cm warstwy z piasku - pozycja 35 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 35.

Pytanie nr 4:
Proszę o potwierdzenie gr. 5cm podbudowy z kruszywa - pozycja nr 37 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 37.

Pytanie nr 5:
Proszę o potwierdzenie śr. gr. 3cm warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej - pozycja nr 38 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 38.

Pytanie nr 6:
Proszę o potwierdzenie gr. 7cm podbudowy asfaltowej - pozycja nr 40 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 40.

Pytanie nr 7:
Proszę o potwierdzenie gr. 6cm warstwy wiążącej - pozycja nr 44 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 44.

Pytanie nr 8:
Proszę o potwierdzenie gr. 4cm warstwy ścieralnej - - pozycja nr 46 kosztorysu.
Odpowiedź:
Potwierdzamy prawidłowość pozycji nr 46.

Pytanie nr 9:
Proszę o załączenie rysunku koryta - - pozycja nr 58 i 66 kosztorysu.
Odpowiedź:
Rysunki stanowią załącznik do postępowania – strona 22 opisu do PAB.
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza projekt architektoniczno-budowlany w wersji pdf.

Pytanie nr 10:
Czy zamawiający dopuszcza ażury 60x40x8 - - pozycja nr 60 i 68 kosztorysu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt ażurowych o gr. 8cm z wypełnieniem szczelin.

Pytanie nr 11:
Proszę a zamieszczenie rysunku ścieku ulicznego z rusztem - - pozycja nr 70 kosztorysu.
Odpowiedź:
Rysunki stanowią załącznik do postępowania - strona 20 opisu do PAB.
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza projekt architektoniczno-budowlany w wersji pdf.

Pytanie nr 12:
Proszę a zamieszczenie rysunku ścieku - - pozycja nr 71 kosztorysu.
Odpowiedź:
Rysunki stanowią załącznik do postępowania - strona 22 opisu do PAB.
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza projekt architektoniczno-budowlany w wersji pdf.

DYREKTOR
mgr inż. Marek Czyż

Załączniki: Projekt architektoniczno-budowlany wersja pdf.