

INWENTARYZACJA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

Autor opracowania	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
mgr inż. arch. Marian Siembiot	346-Km/73	architektura, konstrukcja	03 – 2022	
mgr inż. Artur Dorobczyński			03 – 2022	

EGZ. NR 1

INWESTOR:
Powiat Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

ADRES BUDOWY:
Skarżysko – Kamienna
ul. Powstańców Warszawy 11
obręb ewid. 261001_1.0003 Place
dz. nr ewid. 100

SKARŻYSKO – KAMIENNA, MARZEC 2022

SPIS TREŚCI:

Strona tytułowa

Spis treści

Opis techniczny

Część rysunkowa

- ◆ rzut parteru
- ◆ rzut schodów zewnętrznych

OPIS TECHNICZY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja do projekt budowlano – wykonawczego remontu sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Powstańców Warszawy 11 w Skarżysku – Kamiennej.

1.2. Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem

	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m ²]
1/01	Hall	8,88
1/02	Pokój nauczycieli	13,04
1/03	Korytarz	25,90
1/04	Pomieszczenie techniczne	35,70
1/05	Szatnia	18,79
1/06	Umywalnia	5,35
1/07	WC	1,23
1/08	Szatnia	19,59
1/09	Umywalnia	5,31
1/10	WC	1,23
1/11	Pomieszczenie magazynowe	17,04
1/12	Sala gimnastyczna I	209,16
1/13	Sala gimnastyczna II	41,44
1/14	Siłownia	31,22
1/15	Pomieszczenie gospodarcze	5,86

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1. Sala gimnastyczna (duża)

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 20,75 x 10,08 m i wysokości od 5,73 m (przy ścianie zachodniej) do 6,35 (przy ścianie wschodniej). Od strony wschodniej przylega do niej hal wejściowy łączący salę gimnastyczną z głównym budynkiem szkoły, a także korytarz będący dojściem do szatni z pomieszczeniami sanitarnymi oraz do pomieszczeń magazynowych i technicznych.

W zachodniej ścianie sali gimnastycznej znajduje się siedem okien o wymiarach ~ 2,69 x 3,06 m, natomiast w ścianie wschodniej (powyżej drabinek ćwiczeniowych) znajduje się siedem okien o wymiarach ~ 2,69 x 0,88 m. Okna w ścianie zachodniej zabezpieczone są stalowymi siatkami ochronnymi. Podłoga w sali gimnastycznej wykonana jest w formie parkietu drewnianego. Na ścianach, do poziomu około 3,50 m, wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit sali gimnastycznej pomalowane są farbą emulsyjną. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary żelbetowe sprężone, na których oparte są dachowe płyty korytkowe. Pod oknami w ścianie zachodniej wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczone są grzejniki osłonięte drewnianymi zabezpieczeniami. W sali zamontowane są cztery tablice do koszykówki elementy do zawieszania siatki oraz drabinki do wspinania.

2.2. Hall

Od głównego budynku szkoły od budynku sali gimnastycznej biegnie hall łączący dwie części kompleksu szkolnego. Pomieszczenie o wymiarach 2,74 x 3,24 m i wysokości około 3,50 m. W ścianie od strony wschodniej znajdują się okna oraz drzwi zewnętrzne prowadzące na schody zewnętrzne (część hall z otworami okiennymi znajdują się poza zakresem opracowania). W hallu znajduje się wejście do sali gimnastycznej (ściana zachodnia) oraz wejście do pokoju nauczycieli (ściana wschodnia). Na ścianach, do poziomu około 1,50 m, wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną.

2.3. Korytarz

Wzdłuż sali gimnastycznej od strony wschodniej biegnie korytarz o szerokości 1,45 m i wysokości od 3,50 m (z obniżeniem w miejscu lokalizacji dźwigarów dachowych o około 0,50 m). Posadzka wykonana jest z terakoty jest w dobrym stanie technicznym. Korytarz stanowi główną komunikację w tej części budynku. Od stron zachodniej znajdują się wejścia do dużej sali gimnastycznej, a od strony wschodniej wejścia do pomieszczenia technicznego, dwóch szatni z pomieszczeniami sanitarnymi. Na końcu korytarza od strony północnej znajduje się wejście do małej sali gimnastycznej połączonej z siłownią. Na ścianach, do poziomu około 1,50 m, wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit sali gimnastycznej pomalowane są farbą emulsyjną.

2.4. Sala gimnastyczna (mała)

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 5,70 x 7,60 m (z uskokiem na istniejący komin) i wysokości 3,44 m. Wejście do pomieszczenia z korytarza głównego. W ścianie północnej pomieszczenia znajdują się dwa okna o wymiarach 2,35 x 84 m. Pod oknami wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczone są grzejniki osłonięte drewnianymi zabezpieczeniami. W pomieszczeniu znajdują się drzwi do sąsiednich pomieszczeń siłowni i kotłowni. Podłoga w sali gimnastycznej wykonana jest w formie parkietu drewnianego. Na ścianach, do poziomu około 1,50 m (ściana z drabinkami do poziomu około 2,50 m), wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną. Na dwóch ścianach pomieszczenia zamontowane drabinki do wspinania.

2.5. Siłownia

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 5,70 x 6,61 m (z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym dostępnym z zewnątrz budynku) i wysokości 3,42 m. Wejście do pomieszczenia z sąsiedniej małej sali gimnastycznej. W ścianie północnej pomieszczenia znajdują się dwa okna o wymiarach 2,35 x 84 m. Pod oknami wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczone są grzejniki osłonięte drewnianymi zabezpieczeniami. Podłogę siłowni stanowi wykładzina tekstylna ułożona na posadzce betonowej. Na ścianach, do poziomu około 1,50 m (ściana z drabinkami do poziomu około 2,50 m), wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną. Na dwóch ścianach pomieszczenia zamontowane drabinki do wspinania.

2.6. Pokój nauczycieli

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 2,81 x 4,39 m (pod oknem 4,51 m) i wysokości od 3,05 m (przy ścianie zewnętrznej) do 3,55 (przy ścianie wewnętrznej). Wejście do pomieszczenia z korytarza głównego. W ścianie zewnętrznej pomieszczenia znajduje się okno o wymiarach 2,45 x 86 m. Pod oknem wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczony jest grzejnik. Podłogę pomieszczenia stanowią panele podłogowe. Ściany oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną.

2.7. Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 5,95 x 6,00 m (pod oknem 6,12 m) i wysokości od 3,05 m przy ścianie zewnętrznej do 3,55 przy ścianie wewnętrznej pomieszczenia (z obniżeniem w miejscu lokalizacji dźwigarów dachowych o około 0,50 m). W ścianie zewnętrznej pomieszczenia znajdują się dwa okna o wymiarach 2,45 x 86 m. Pod oknami wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczono jest grzejniki. Podłogę pomieszczenia stanowi posadzka betonowa. Ściany oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną.

2.8. Szatnie z pomieszczeniami sanitarnymi

Szatnia dziewcząt

Pomieszczenie składające się z szatni o wymiarach 2,87 x 6,00 m (pod oknem 6,12 m), umywalni o wymiarach 1,42 x 3,77 m (pod oknem 3,89 m) oraz WC o wymiarach 0,87 x 1,42 m. Wysokość ścian w pomieszczeniach od 3,05 m przy ścianie zewnętrznej do 3,55 przy ścianie wewnętrznej. Wejście do pomieszczenia z korytarza głównego. W pomieszczeniu znajdują się okna o wymiarach

2,45 x 86 m (okno w umywalni przedzielone wspólne dla dwóch umywalni). Pod oknami wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczono jest grzejniki. W umywalni znajduje się natrysk o raz dwie umywalki, a w pomieszczeniu WC ustęp. Podłogę pomieszczenia stanowi posadzka betonowa typu lastryko (w szatni i WC) oraz płytki ceramiczne w umywalni. Na ścianach szatni (do poziomu około 1,50 m) oraz WC (do poziomu około 2,10 m) wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną. W umywalni okładzina z płytek ceramicznych do wysokości około 2,10 m. Ściany powyżej płytek oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną.

Szatnia chłopców

Pomieszczenia składające się z szatni o wymiarach 2,96 x 6,00 m (pod oknem 6,12 m) i wysokości od 3,05 m przy ścianie zewnętrznej do 3,55 przy ścianie wewnętrznej. Wysokość ścian w pomieszczeniach od 3,05 m przy ścianie zewnętrznej do 3,55 przy ścianie wewnętrznej. Wejście do pomieszczenia z korytarza głównego. W pomieszczeniu znajdują się okna o wymiarach 2,45 x 86 m (okno w umywalni przedzielone wspólne dla dwóch umywalni). Pod oknami wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczono jest grzejniki. W umywalni znajduje się natrysk o raz dwie umywalki, a w pomieszczeniu WC ustęp. Podłogę pomieszczenia stanowi posadzka betonowa typu lastryko (w szatni i WC) oraz płytki ceramiczne w umywalni. Na ścianach szatni (do poziomu około 1,50 m) oraz WC (do poziomu około 2,10 m) wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną. W umywalni okładzina z płytek ceramicznych do wysokości około 2,10 m. Ściany powyżej płytek oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną.

2.9. Pomieszczenie magazynowe

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 2,84 x 6,00 m (pod oknem 6,12 m) i wysokości od 3,05 m (przy ścianie zewnętrznej) do 3,55 (przy ścianie wewnętrznej). Wejście do pomieszczenia z korytarza głównego. W ścianie zewnętrznej pomieszczenia znajduje się okno o wymiarach 2,45 x 86 m. Pod oknem wykonany jest parapet betonowy (lastryko), pod którym umieszczony jest grzejnik. Podłogę pomieszczenia stanowią panele podłogowe. Ściany do poziomu około 1,50 m wykonana jest lamperia (farba olejna). Ściany powyżej lamperii oraz sufit pomieszczenia pomalowane są farbą emulsyjną.

2.10. Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie prostokątne o wymiarach 2,07 x 2,83 m i wysokości 3,42 m. Wejście do pomieszczenia poprzez drzwi zewnętrzne. Pomieszczenie przeznaczone do likwidacji (połączenie z sąsiadującą z nim siłownią).

2.11. Schody zewnętrzne

Schody zewnętrzne wraz z podestem wejściowym – wylewane betonowe.

Opracował: