

Skarżysko – Kamienna, 13.10.2021r.

L.dz. 1898/TT/1113/2021/AP

**Powiat Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26 - 110 Skarżysko - Kamienna**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennej wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości przy ulicy Legionów 131, dz. nr ewid. 1/30 w Skarżysku-Kamiennej (Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych):

Przyłącze wodociągowe:

1. wodę doprowadzić od wodociągu PEØ90 zlokalizowanego na działce nr ewid. 1/57, 1/22 przy ul. Ekonomii w Skarżysku- Kamiennej po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli działek nie będących w posiadaniu inwestora lub zarządcy drogi,
2. przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE o wartości ciśnienia nominalnego min. PN10 [bar] - niezależnie od średnicy przyłącza, przewód PE klasy 100 SDR17 do zestawu wodomierzowego,
3. na przyłączy wodociągowym zaprojektować zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim,
4. wodomierz zaprojektować w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odległości do 10,0 mb od granicy działki inwestora z działkami nie będącymi własnością inwestora,
5. w przypadku zlokalizowania studzienki wodomierzowej na wjeździe lub terenie przystosowanym do ruchu pojazdów mechanicznych zaprojektować studzienkę betonową lub studzienkę z tworzywa sztucznego z pierścieniem odciążającym,
6. za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN1717:2003,
7. nad przewodem z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metaliczną,
8. dokonać oznakowania uzbrojenia przyłącza wodociągowego poprzez umieszczenie na stałych obiektach tabliczek z domiarami.
9. na przewodach zachować przepisowe spadki, odległości i zagłębienia oraz wynikające z przepisów zabezpieczenia,
10. istniejące przyłącze wodociągowe do budynku Legionów 131 wyłączyć z eksploatacji poprzez trwałe odcięcie przy sieci wodociągowej będącej własnością Zakładów Metalowych MESKO,
11. włączenie w sieć wodociągową wykonuje wyłącznie MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,
12. na przeprowadzenie przewodów wodociągowych przez tereny działek nie będące własnością Inwestora oraz ich późniejszą eksploatację, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli (zgody dołączyć do projektu),
13. budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na mapie do celów projektowych,
14. decyzję o konieczności uzgodnienia w/w projektu na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, celem wyeliminowania zagrożeń wynikających z ewentualnych kolizji pomiędzy usytuowanymi na terenie objętym projektem sieciami uzbrojenia terenu podejmie Projektant,
15. jeden egzemplarz projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem pozostaje w MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej,

16. warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej kontroli robót,
17. przyłączy wodociągowe należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do działu technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej w wersji papierowej na sekcjach w układzie 2000, w skali 1:500 lub 1:1000 i elektronicznej w plikach dxf, oraz współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym txt,
18. warunki dostawy wody oraz odprowadzania ścieków do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenia ścieków,
19. użytkowanie przyłączy możliwe będzie po dokonaniu przez służby MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej odbioru technicznego i spisaniu umowy o której mowa w pkt. 18,
20. warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Informujemy, również ze na mapach będących w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. widoczne są dwa przyłącza wodociągowe do budynku Legionów 131 w Skarżysku-Kamiennej.

W związku z powyższym inwestor powinien określić cel zużycia wody z dwóch przyłączy widocznych na mapach.

Jeżeli jedno z przyłączy służy do ochrony przeciwpożarowej budynku Legionów 131 inwestor powinien złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej w celu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Nadmieniamy, że budynek Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zlokalizowany przy ul. Legionów 131 w Skarżysku- Kamiennej jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością MPWiK Sp. o.o. w Skarżysku-Kamiennej oraz jest ujęty w systemie rozliczeniowym.

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Żuchowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a