INSTALACJA C.O.
RZUT PIĘTRA I - go
Skala 1:100



ZESTAWIENIE TEMPERATUR		
3.1	Sala zajęć	20°C
3.2	Sala zajęć	20°C
3.3	Zaplecze sali	20°C
3.4	Kl. schodowa	20°C
3.5	Komunikacja	20°C
3.6	Pom. magazynowe	20°C
3.7	Węzeł sanitarny	20°C
3.8	Węzeł sanitarny	20°C
3.9	Węzeł sanitarny	20°C
3.10	Węzeł sanitarny	20°C
3.11	P. sam. uczniowskiego	20°C
3.12	Kl. schodowa	20°C
3.13	Sala zajęć	20°C
3.14	Zaplecze sali	20°C
3.15	Sala zajęć	20°C
3.16	Sala zajęć	20°C
3.17	Sala zajęć	20°C
3.18	Gabinet vice dyrektora	20°C
3.19	Pokój nauczycielski	20°C
3.20	Sala zajęć	20°C
3.21	Sala zajęć	20°C
3.22	Zaplecze sali	20°C
3.23	Sala zajęć	20°C

Uwagi:

Przewody głowne rozprowadzajace prowadzone pod stropem pomieszczeń .

Główne przewody rozprowadzające - poziomy oraz piony doprowadzający ciepło z rozdzielacza należy zalizolować otulinami typu Stalnorm 300 gr. 20 mm i w pomieszczeniach nie technicznych zabudować kanon - gipsem.

Piony i gałązki do poszczególnych grzejników nie izolowane i nie zabudowane.

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.



Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bliźnieńska 21 /17, 400 Ełk tel/fax (0)87 621 69 83			Nr rys.: 2	Branża: *Sanitarna*	Skala: *1:100*
				Inwestor: *STAROSTWO POWIATOWE W KOWARSKIEGO 29 76-150 SŁAWĘTNO - KAMIENNA*	Adres: *ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 ul. GDZIA WASILEWSKIEGO 1 76-150 SŁAWĘTNO - KAMIENNA*
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: grudzień 2009	
Projektował:	mgr inż. Wojciech Kwiatnik	PDK/0001/POOS/07		Kod/ag projektu: *INSTALACJA C.O.*	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Rałgo	———		Temat: RZUT PIĘTRA I - go	Nr: PB
Sprawdził:	mgr inż. Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/08			