



Instalację wykonać jako podtynkową.
Stosować przewody typu YDYpżo
o przekroju żył 1,5 mm.²

Oznaczenia:

RNN – rozdzielnica 6-polowa

♂ – przycisk dzwonkowy

C – oprawa żarowa ozdobna

Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku Storostwa Powiatowego		Adres inwestycji: Skarżysko Kamienna ul. Konarskiego 20, nr ewid. działki 1/5	
Treść	Inst. oświetlenia klatki – rzut piętra 1,2,3,4		Skala 1:50	Nr rysunku E3
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWCE/05	08.2009	