



YDYpžo 3x1,5  
do rozd. TR

Instalację wykonać jako podtynkową.  
Stosować przewody typu YDYpžo  
o przekroju żył 1,5 mm.<sup>2</sup>

Oznaczenia:

RNN – rozdzielnica 6-polowa

♂ – przycisk dzwonekowy

C – oprawa żarowa ozdobna

Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego		Adres inwestycji	Skarżysko Kamienna ul. Konarskiego 20, nr ewid. działki 1/5	
Treść	Instalacja oświetlenia klatki – rzut piwnicy		Skala	1:50	Nr rysunku E1
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	Nr uprawnień	SWK/0112/PWOE/05	Data	08.2009
				Podpis	