



Numer	Dzienniczka pomieszczenia
01	Komunikacja
02	Pomieszczenie gospodarcze nr 1
03	Pomieszczenie gospodarcze nr 2
04	Pomieszczenie gospodarcze nr 3
05	Pomieszczenie gospodarcze nr 4
06	Pomieszczenie gospodarcze nr 5
07	Pomieszczenie gospodarcze nr 6
08	Pomieszczenie gospodarcze nr 7

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
	centralka sygnalizacji pożaru PDLN-4200
	centrala alarmowa
	optyczna czujka ruchu PIR
	sygnalizator akustyczno-swiecny alarmu
	optyczna czujka dymu DUR-4043
	reczny sygnalizator pożaru RJP-4001M
	adresowalny sygnalizator akustyczny dymu

Instalację wykonać jako podtylnkową

Stosować przewody o przekroju i typie:

- a) łączenie czujek ruchu – RJ12 o przekroju 0,5 mm<sup>2</sup>
- b) łączenie czujek dymu – YnTKSYekw 1x2x1,05p/t
- c) zasilanie centrali alarmowej – YDYpzo 3x1,5mm<sup>2</sup>
- d) zasilanie centrali syg. pożaru – YDYpzo 3x1,5mm<sup>2</sup>

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:	
Budynnek Starostwa Powiatowego		Skarżysko-Kamienna; Plac Floriański 1	
Treść		Skala	
Instalacja alarmowa i syg. pożaru piwnicy		1:100	
Nr rysunku		20	
Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85	
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	SMK/0112/PWOE/05	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KI-54/98	