

Tabela 2 **WYKAZ OPRAW W POMIESZCZENIACH**

Pomieszczenie	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (w)	Ilość opraw	Natężenie oświetlenia Eśr (lx)	Typ opraw
Przedsionek 01	2,76	2,56	3,05	1	236	K318 P-A
Sala 02	22,5	36,3	8	28	324	P6400V/H-AP
Hall 40	33,5	2,7	3,05	12	148	K318 P-A
Magazyn 04	10,9	5,5	3,05	6	274	OPK240
Sanitariat	3	2,1	3,05	2	210	DW218
Toalety	7	3	3,05	2+3	200	DW218
Szatnia	7	2,6	3,05	3	250	K318 P-A
Pokój nauczyciela	7	3,5	3,05	6	435	K318 P-A
Sala pomocnicza	9	7	3,05	12	371	K318 P-A
Wentylatornia	7	6	3,05	6	300	OPK240
Pokój nauczyciela 1 p.	4,6	2,7	3,05	2	290	K318 P-A