

POKRYWA

NIE WOLNO UZIEMIAĆ PRZEWODU NEUTRALNEGO "N" (ZERO ROBOCZE)

SZYBĄ WYRÓBIAJĄCĄ (FeZn 30x2)
PRZYŁĄCZYĆ DO ZACISKU PE ZA POMOCĄ ZACISKU OCHRONNEGO NA
OBUDOWIE SKRZYŃKI LINKĄ LgY16
ROZDZIELNICE WYPOSAŻYĆ W SCHEMAT IDEOWY OBWODÓW

PRZEWODY ŁĄCZENIOWE W ROZDZIELNICY: LY 1,5mm²

np.DYSTRYBUTOR OBUDÓW
SCHRACK ENERGIETECHNIK
WARSZAWA UL. ANNOPOL 3
TEL. 676 86 99

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROUNIWERSAL	PROJEKTANT: STANISŁAW KOWALSKI St-880/76	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. M. OŁDZIEJ St-320/77	OBIEKT: BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I Liceum OGólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2j 73/3	PROJEKT: WYKONAWCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALA SPORTOWA	TEMAT: POMIESZCZENIE KOTŁOWNI TABLICA KOTŁOWNI TK	DATA: 07.2009	NR RYS. E12 ark.7
						SKALA: -	