RZUT II PIĘTRA -
- SEGMENT A

INSTALACJA C.O

SKALA 1 : 100





Przewody główne rozprowadzające prowadzone pod stropem .

Główne przewody rozprowadzające - pionowe oraz piony doprowadzający zasilanie znajdują się w zaizolowanych szachtach typu Stainom 500 gr. 20 mm i w pomieszczeniach nie technicznych zabudowai karon - gipsem.

Piony i gałęzi do poszczególnych grzejników nie izolowane i nie zabudowane.

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

Pracownia Audytorska inż. Jacek Długan ul. Bronisława Dąbrowskiego 5a, 10-243 Olsztyn, tel.fax (0-89) 533 40 62			Numer rysunku: 6	Nazwa: SANITARNA	Skala: 1 : 100
				Inwestor: Starostwo Powiatowe Skarżysko - Kamienna ul. Konarskiego 20 25 - 110 Skarżysko - Kamienna	Nazwa obiektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalno-Technicznych Al. Legionów 119 25 - 110 Skarżysko-Kamienna Działka nr ewid. 1130
Projektował:	mgr inż. Wojtek Twardok	PDK/3007/POOS/07		Nazwa projektu: INSTALACJA C.O.	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Nałęcz	———			
Sprawdził:	mgr inż. Lucek Rogala	PDK/3046/POOS/08		Nr pdf-kreski: RZUT II PIĘTRA - SEGMENT A	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania:	grudzień 2009r.