

GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY Z PODLACZENIEM OD DOLU ZE ŚCIANY:

CV11-60-12 JEDNOPLYTOWY Z JEDNYM KONWEKTOREM, Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 61 mm, WYS. 60 cm, DŁUG. 1,2 m

CV22-90-12 DWUPŁYTOWY Z DWOMA KONWEKTORAMI I Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 100 mm, WYS. 90 cm, DŁUG. 1,2 m

CV33-90-12 TRZYPŁYTOWY Z TRZEMA KONWEKTORAMI I Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 155 mm, WYS. 90 cm, DŁUG. 1,2 m

ODLEGŁOŚĆ GRZEJNIKA OD ŚCIANY 3,5cm do 5,0 cm,
ZALEŻNIE OD RODZAJU ZAWIESZENIA

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY (NP.TYPU SANTORINI FIRMY PURMO)
DŁUGOŚĆxWYSOKOŚĆxSZEROKOŚĆ

SANO7 400 400/500/600/750 x 714 x 78-100 mm
SANTI 700 400/500/600/750 x 1134 x 78-100 mm
SANTO 500 500/600/750/900 x 1764 x 78-100 mm

UWAGI

1. TEMPERATURY WEWNĘTRZNE PRZYJĘTE W POMIESZCZENIACH:
24°C - ŁAZIENKI, SZATNIE
20°C - WC, SALA SPORTOWA, KORYTARZE

UWAGI:
-przewody ogrzewania grzejnikowego od rozdzielaczy do grzejników PEX/AL/PERT typ Tigrischiaux firmy Kemi,
-przewody rozprowadzające w rurze peflexowej oraz piony w bruzdach ściennych, rurami PP-R typ TIGRIS,
-przewody rozprowadzające do grzejników zasilanej zaglnie przy pomocy izolacji podpytrowej THERMOCOMPACT S o grubości ścianki 9mm, podgłoża do grzejników wykonać jako katwe do ściany za pomocą modułu podłaczeniowego typ. VKO-965 firmy Comapl,
-zmiany tras przewodów zinwentaryzować,
-wszystkie instalacje poddać próbie szczelności,
-nieopisane średnice DN=25.

rozprowadzenie do grzejników Pex/Al/Pert
przewody rozprowadzające z piętra/pionu
SAN 18 /0 grzejnik łazienkowy drabinkowy typu
CV21-90-12 grzejnik płytowy

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem
przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Juliusza Słowackiego
w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Nr ew. Działki 73/2; 73/3

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inż. Bartosz Kowalczyk	NR UPR.	DATA	PODPIS
	upr.proj. MAZ/0510/ POOS/06	07. 2008	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Nowczas	upr.proj. MAZ/0516/ POOS/06	07. 2008	

NAZWA RYS. ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	07. 2008	8