

DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu: **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 Plac Floriański 1 26 - 110 Skarżysk**
 Wydajność instalacji: **183,5 [kW]** Łączny przepływ: **10,52 [t/h]**
 Ciśnienie dyspozycyjne: **41,5 [kPa]**
 Użyte KATALOGI RUR
Opory miejscowe - katalog dodatkowy
Rury stalowe średnie PN-74200
 Użyte KATALOGI ZAWORÓW
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
 Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW
<brak>
 Sumaryczna pojemność wodna: **1209,3 [dm³]**

DZIAŁKI

1	rozd: 1	dz. włączenia: 3	L: [m]	T ot.:	Hdz: [m]
G [kg/h]: 10520,8		Q [W]: 183456	Średnica:	dzeta:	
Z:	w:	R:	R*I+Z: 159	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	Izol.: -	Dtd:	
2	rozd: -2	dz. włączenia: -4	L: [m]	T ot.:	Hdz: [m]
G [kg/h]: 10520,8		Q [W]: 183456	Średnica:	dzeta:	
Z:	w:	R:	R*I+Z: 316	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	Izol.: -	Dtd:	
3	nr działki: 3	dz. włączenia: 0	L: 25,5 [m]	T ot.: 20	Hdz: -0,8 [m]
G [kg/h]: 10520,8		Q [W]: 183456	Średnica: 65	dzeta: 8,8	
Z: 2807	w: 0,809	R: 125,0	R*I+Z: 5996	Regul.:	
130	Nastawa: -	Zawór: 65 Zawór kul.	Q dz.: 2993		
Izol.: 1	Dtd: 0,2				
4	nr działki: -4	dz. włączenia: 0	L: 25,5 [m]	T ot.: 20	Hdz: -0,9 [m]
G [kg/h]: 10520,8		Q [W]: 183456	Średnica: 65	dzeta: 8,8	
Z: 2783	w: 0,802	R: 124,9	R*I+Z: 5969	Regul.:	
130	Nastawa: -	Zawór: 65 Zawór kul.	Q dz.: 1866		
Izol.: 1	Dtd: 0,2				
5	nr działki: 5	dz. włączenia: 1	L: 2,7 [m]	T ot.: 20	Hdz: -0,9 [m]
G [kg/h]: 10520,8		Q [W]: 183456	Średnica: 80	dzeta: 3,6	
Z: 603	w: 0,587	R: 54,1	R*I+Z: 749	Regul.:	
50	Nastawa: -	Zawór: 80 Zawór kul.	Q dz.: 74		
Izol.: 1	Dtd: 0,0				
6	nr działki: -6	dz. włączenia: -9	L: 1,0 [m]	T ot.: 20	Hdz: 0,2 [m]
G [kg/h]: 3414,2		Q [W]: 59535	Średnica: 50	dzeta: 10,0	
Z: 944	w: 0,438	R: 53,6	R*I+Z: 998	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 60	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
7	nr działki: 7	dz. włączenia: 5	L: 1,0 [m]	T ot.: 20	Hdz: 0,2 [m]
G [kg/h]: 3414,2		Q [W]: 59535	Średnica: 50	dzeta: 6,2	
Z: 588	w: 0,441	R: 53,3	R*I+Z: 641	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 93	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
8	nr działki: 8	dz. włączenia: 11	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: 0,2 [m]

DZIAŁKI

G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	Średnica: 25	dzeta: 3,5
Z: 103	w: 0,246	R: 41,4	R*I+Z: 116
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
9 nr działki: -9	dz. włączenia: -2	L: 2,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,0 [m]			
G [kg/h]: 10520,8	Q [W]: 183456	Średnica: 80	dzeta: 4,1
Z: 681	w: 0,582	R: 54,2	R*I+Z: 827
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 49	
Izol.: 1	Dtd: 0,0		
10 nr działki: -10	dz. włączenia: -15	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	Średnica: 25	dzeta: 2,5
Z: 72	w: 0,244	R: 41,9	R*I+Z: 84
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
11 nr działki: 11	dz. włączenia: 5	L: 4,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 7106,6	Q [W]: 123921	Średnica: 65	dzeta: 6,2
Z: 902	w: 0,547	R: 57,9	R*I+Z: 1163
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 524	Izol.: 1
Dtd: 0,1			
12 nr działki: 12	dz. włączenia: 13	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 640,7	Q [W]: 11172	Średnica: 25	dzeta: 3,5
Z: 166	w: 0,312	R: 65,1	R*I+Z: 186
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
13 nr działki: 13	dz. włączenia: 11	L: 6,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 6600,8	Q [W]: 115101	Średnica: 65	dzeta: 1,7
Z: 213	w: 0,508	R: 50,2	R*I+Z: 550
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 779	Izol.: 1
Dtd: 0,1			
14 nr działki: 14	dz. włączenia: 19	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 1930,5	Q [W]: 33663	Średnica: 40	dzeta: 3,5
Z: 272	w: 0,399	R: 59,6	R*I+Z: 290
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 23	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
15 nr działki: -15	dz. włączenia: -9	L: 4,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 7106,6	Q [W]: 123921	Średnica: 65	dzeta: 10,0
Z: 1449	w: 0,542	R: 58,1	R*I+Z: 1710
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 329	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
16 nr działki: -16	dz. włączenia: -17	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 640,7	Q [W]: 11172	Średnica: 25	dzeta: 2,5
Z: 115	w: 0,309	R: 65,7	R*I+Z: 135
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
17 nr działki: -17	dz. włączenia: -15	L: 6,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 6600,8	Q [W]: 115101	Średnica: 65	dzeta: 1,6
Z: 200	w: 0,503	R: 50,3	R*I+Z: 537
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 490	Izol.: 1
Dtd: 0,1			
18 nr działki: -18	dz. włączenia: -21	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 1930,5	Q [W]: 33663	Średnica: 40	dzeta: 2,5
Z: 189	w: 0,396	R: 59,9	R*I+Z: 207
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 14	Izol.: 1
Dtd: 0,0			
19 nr działki: 19	dz. włączenia: 13	L: 5,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]			
G [kg/h]: 5960,1	Q [W]: 103929	Średnica: 65	dzeta: 3,1

DZIAŁKI

Z: 317	w: 0,458	R: 41,1	R*I+Z: 539	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 626	Izol.: 1	Dtd: 0,1
20	nr działki: 20	dz. włączenia: 23	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 3,5	
Z: 149	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 167	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
21	nr działki: -21	dz. włączenia: -17	L: 5,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 0,2 [m]
G [kg/h]: 5960,1	Q [W]: 103929	Średnica: 65	dzeta: 3,0	
Z: 306	w: 0,455	R: 41,3	R*I+Z: 528	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 396	Izol.: 1	Dtd: 0,1
22	nr działki: -22	dz. włączenia: -35	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 2,5	
Z: 103	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 121	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0
23	nr działki: 23	dz. włączenia: 19	L: 5,2 [m]	T ot.: 20 Hdz: 0,2 [m]
G [kg/h]: 4029,6	Q [W]: 70266	Średnica: 50	dzeta: 8,9	
Z: 1176	w: 0,521	R: 73,6	R*I+Z: 1559	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 483	Izol.: 1	Dtd: 0,1
24	nr działki: 24	dz. włączenia: 23	L: 3,7 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 3422,6	Q [W]: 59682	Średnica: 50	dzeta: 1,7	
Z: 162	w: 0,442	R: 53,6	R*I+Z: 360	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 342	Izol.: 1	Dtd: 0,1
25	nr działki: 25	dz. włączenia: 24	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 3,5	
Z: 149	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 167	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
26	nr działki: 26	dz. włączenia: 24	L: 3,8 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 2815,7	Q [W]: 49098	Średnica: 40	dzeta: 2,3	
Z: 380	w: 0,582	R: 124,3	R*I+Z: 852	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 291	Izol.: 1	Dtd: 0,1
27	nr działki: 27	dz. włączenia: 26	L: 0,6 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 3,5	
Z: 149	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 184	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 31	Izol.: 1	Dtd: 0,0
28	nr działki: 28	dz. włączenia: 26	L: 4,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 2208,7	Q [W]: 38514	Średnica: 40	dzeta: 0,7	
Z: 71	w: 0,457	R: 77,4	R*I+Z: 404	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 329	Izol.: 1	Dtd: 0,1
29	nr działki: 29	dz. włączenia: 28	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 413,1	Q [W]: 7203	Średnica: 20	dzeta: 3,5	
Z: 176	w: 0,321	R: 94,2	R*I+Z: 204	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0
30	nr działki: 30	dz. włączenia: 28	L: 4,8 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 1795,6	Q [W]: 31311	Średnica: 32	dzeta: 2,3	
Z: 314	w: 0,529	R: 130,0	R*I+Z: 938	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 304	Izol.: 1	Dtd: 0,1

DZIAŁKI

31	nr działki: 31	dz. włączenia: 30	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 3,5	
	Z: 149	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 167	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
32	nr działki: 32	dz. włączenia: 30	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 1188,6	Q [W]: 20727	Średnica: 32	dzeta: 0,7	
	Z: 42	w: 0,350	R: 58,4	R*I+Z: 59	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
33	nr działki: 33	dz. włączenia: 32	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 345,6	Q [W]: 6027	Średnica: 20	dzeta: 3,5	
	Z: 123	w: 0,269	R: 67,0	R*I+Z: 143	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
34	nr działki: 34	dz. włączenia: 32	L: 6,2 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 843,0	Q [W]: 14700	Średnica: 25	dzeta: 2,3	
	Z: 189	w: 0,411	R: 110,6	R*I+Z: 875	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 318	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
35	nr działki: -35	dz. włączenia: -21	L: 5,2 [m]	T ot.: 20	Hdz: 0,2 [m]
	G [kg/h]: 4029,6	Q [W]: 70266	Średnica: 50	dzeta: 8,3	
	Z: 1091	w: 0,516	R: 73,8	R*I+Z: 1475	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 306	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
36	nr działki: -36	dz. włączenia: -35	L: 3,7 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 3422,6	Q [W]: 59682	Średnica: 50	dzeta: 1,6	
	Z: 152	w: 0,439	R: 53,8	R*I+Z: 351	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 218	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
37	nr działki: -37	dz. włączenia: -36	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 2,5	
	Z: 103	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 121	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
38	nr działki: -38	dz. włączenia: -36	L: 3,8 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 2815,7	Q [W]: 49098	Średnica: 40	dzeta: 1,7	
	Z: 283	w: 0,577	R: 124,5	R*I+Z: 756	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 186	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
39	nr działki: -39	dz. włączenia: -38	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 2,5	
	Z: 103	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 121	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
40	nr działki: -40	dz. włączenia: -38	L: 4,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 2208,7	Q [W]: 38514	Średnica: 40	dzeta: 0,6	
	Z: 61	w: 0,453	R: 77,7	R*I+Z: 396	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 210	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
41	nr działki: -41	dz. włączenia: -40	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 413,1	Q [W]: 7203	Średnica: 20	dzeta: 2,5	
	Z: 122	w: 0,319	R: 95,1	R*I+Z: 151	Regul.:
	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
42	nr działki: -42	dz. włączenia: -40	L: 4,8 [m]	T ot.: 20	Hdz: -1,2 [m]
	G [kg/h]: 1795,6	Q [W]: 31311	Średnica: 32	dzeta: 1,7	

DZIAŁKI

Z: 234	w: 0,525	R: 130,3	R*I+Z: 860	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 195	Izol.: 1	Dtd: 0,1
43	nr działki: -43	dz. włączenia: -42	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	dzeta: 2,5	
Z: 103	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 121	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0
44	nr działki: -44	dz. włączenia: -42	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 1188,6	Q [W]: 20727	Średnica: 32	dzeta: 0,6	
Z: 36	w: 0,347	R: 58,8	R*I+Z: 54	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 12	Izol.: 1	Dtd: 0,0
45	nr działki: -45	dz. włączenia: -44	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 345,6	Q [W]: 6027	Średnica: 20	dzeta: 2,5	
Z: 86	w: 0,267	R: 67,7	R*I+Z: 106	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0
46	nr działki: -46	dz. włączenia: -44	L: 6,2 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 843,0	Q [W]: 14700	Średnica: 25	dzeta: 1,7	
Z: 141	w: 0,407	R: 111,3	R*I+Z: 831	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 206	Izol.: 1	Dtd: 0,2
47	nr działki: 47	dz. włączenia: 34	L: 0,3 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 539,5	Q [W]: 9408	Średnica: 25	dzeta: 1,6	
Z: 54	w: 0,263	R: 46,8	R*I+Z: 68	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
48	nr działki: 48	dz. włączenia: 49	L: 0,8 [m]	T ot.: 20 Hdz: 1,2 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,0	
Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 80	Regul.:
11420	Nastawa: 4,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	
Izol.: 1	Dtd: 0,3			
49	nr działki: 49	dz. włączenia: 34	L: 4,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: -1,2 [m]
G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	dzeta: 5,1	
Z: 139	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 368	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 185	Izol.: 1	Dtd: 0,5
50	nr działki: 50	dz. włączenia: 49	L: 3,0 [m]	T ot.: 20 Hdz: 1,2 [m]
G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	dzeta: 0,7	
Z: 11	w: 0,177	R: 30,3	R*I+Z: 102	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 124	Izol.: 1	Dtd: 0,5
51	nr działki: 51	dz. włączenia: 50	L: 0,8 [m]	T ot.: 20 Hdz: 4,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,0	
Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 80	Regul.:
11420	Nastawa: 4,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	
Izol.: 1	Dtd: 0,3			
52	nr działki: 52	dz. włączenia: 53	L: 0,8 [m]	T ot.: 20 Hdz: 7,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 10,1	
Z: 56	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 70	Regul.:
11160	Nastawa: 4,50	Zawór: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	
Izol.: 1	Dtd: 0,3			
53	nr działki: 53	dz. włączenia: 50	L: 3,0 [m]	T ot.: 20 Hdz: 4,3 [m]

DZIAŁKI

G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	dzeta: 2,3
Z: 51	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 242
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 97	Izol.: 1
		Dtd: 0,5	
54 nr działki: 54	dz. włączenia: 53	L: 3,8 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,0
Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 132
11250	Nastawa:	Zawór:	Regul.: 15 RTD-N_ps
	4,50	Q dz.: 119	
Izol.: 1	Dtd: 1,4		
55 nr działki: -55	dz. włączenia: -46	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 539,5	Q [W]: 9408	Średnica: 25	dzeta: 1,1
Z: 37	w: 0,261	R: 47,4	R*I+Z: 52
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Regul.: 0,0
		Izol.: 1	Dtd: 0,0
56 nr działki: -56	dz. włączenia: -46	L: 4,4 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	dzeta: 4,5
Z: 122	w: 0,234	R: 52,9	R*I+Z: 355
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 122	Regul.: 0,3
		Izol.: 1	Dtd: 0,3
57 nr działki: -57	dz. włączenia: -56	L: 0,8 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 10,9
Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 74
90	Nastawa:	Zawór:	Regul.: 15 RLV_p
	-	Q dz.: 17	
Izol.: 1	Dtd: 0,2		
58 nr działki: -58	dz. włączenia: -56	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	dzeta: 0,6
Z: 9	w: 0,176	R: 30,8	R*I+Z: 102
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 81	Regul.: 0,3
		Izol.: 1	Dtd: 0,3
59 nr działki: -59	dz. włączenia: -58	L: 0,8 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 10,9
Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 74
90	Nastawa:	Zawór:	Regul.: 15 RLV_p
	-	Q dz.: 17	
Izol.: 1	Dtd: 0,2		
60 nr działki: -60	dz. włączenia: -58	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	dzeta: 1,7
Z: 38	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 232
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 63	Regul.: 0,4
		Izol.: 1	Dtd: 0,4
61 nr działki: -61	dz. włączenia: -60	L: 0,8 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 9,6
Z: 52	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 67
90	Nastawa:	Zawór:	Regul.: 15 RLV_p
	-	Q dz.: 17	
Izol.: 1	Dtd: 0,2		
62 nr działki: -62	dz. włączenia: -60	L: 3,8 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 11,9
Z: 65	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 133
90	Nastawa:	Zawór:	Regul.: 15 RLV_p
	-	Q dz.: 77	
Izol.: 1	Dtd: 0,9		
63 nr działki: 63	dz. włączenia: 8	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	Średnica: 20	dzeta: 0,2

DZIAŁKI

Z: 14	w: 0,394	R: 139,3	R*I+Z: 97	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,0
64	nr działki: 64	dz. włączenia: 63	L: 1,9 [m]	T ot.: 20 Hdz: -0,5 [m]
G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	dzeta: 16,5	
Z: 40	w: 0,071	R: 8,4	R*I+Z: 56	Regul.:
23610	Nastawa: 3,00	Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 62
Izol.: 1	Dtd: 1,1			
65	nr działki: 65	dz. włączenia: 66	L: 1,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 4,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,8	
Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 95	Regul.:
23240	Nastawa: 3,50	Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 46
Izol.: 1	Dtd: 0,5			
66	nr działki: 66	dz. włączenia: 63	L: 4,2 [m]	T ot.: 20 Hdz: 0,2 [m]
G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	dzeta: 4,8	
Z: 115	w: 0,222	R: 33,9	R*I+Z: 257	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 217	Izol.: 1	Dtd: 0,4
67	nr działki: 67	dz. włączenia: 66	L: 1,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 4,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,8	
Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 95	Regul.:
23240	Nastawa: 3,50	Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 46
Izol.: 1	Dtd: 0,5			
68	nr działki: 68	dz. włączenia: 66	L: 3,0 [m]	T ot.: 20 Hdz: 5,9 [m]
G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	dzeta: 0,9	
Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 181	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 128	Izol.: 1	Dtd: 0,4
69	nr działki: 69	dz. włączenia: 68	L: 1,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 7,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,8	
Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 95	Regul.:
23090	Nastawa: 3,50	Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 46
Izol.: 1	Dtd: 0,5			
70	nr działki: 70	dz. włączenia: 68	L: 3,1 [m]	T ot.: 20 Hdz: 9,0 [m]
G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	dzeta: 0,9	
Z: 20	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 217	Regul.:
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 103	Izol.: 1	Dtd: 0,6
71	nr działki: 71	dz. włączenia: 70	L: 1,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 10,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 11,1	
Z: 61	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 86	Regul.:
22880	Nastawa: 3,50	Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 45
Izol.: 1	Dtd: 0,5			
72	nr działki: 72	dz. włączenia: 70	L: 1,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 10,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 10,7	
Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 83	Regul.:
22880	Nastawa: 3,50	Zawór:	15 RTD-N_ps	Q dz.: 45
Izol.: 1	Dtd: 0,5			
73	nr działki: 73	dz. włączenia: 68	L: 1,4 [m]	T ot.: 20 Hdz: 7,3 [m]
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,8	

DZIAŁKI

Z: 70 23090	w: 0,106 Nastawa:	R: 17,5 3,50	R*I+Z: 95 Zawór:	Regul.: 15 RTD-N_ps	Q dz.: 46
Izol.: 1	Dtd: 0,5				
74 nr działki: -74	dz. włączenia: -10	L: 0,6 [m]	T ot.: 20	Hdz: 0,2 [m]	
G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	Średnica: 20	dzeta: 0,1		
Z: 10	w: 0,390	R: 140,2	R*I+Z: 94	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,0	
75 nr działki: -75	dz. włączenia: -74	L: 1,9 [m]	T ot.: 20	Hdz: -0,9 [m]	
G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	dzeta: 20,3		
Z: 49	w: 0,070	R: 8,7	R*I+Z: 66	Regul.:	
40	Nastawa: -	Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 41	
Izol.: 1	Dtd: 0,7				
76 nr działki: -76	dz. włączenia: -74	L: 4,2 [m]	T ot.: 20	Hdz: 0,2 [m]	
G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	dzeta: 8,6		
Z: 205	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 349	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 143	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
77 nr działki: -77	dz. włączenia: -76	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	Hdz: 3,8 [m]	
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,4		
Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 93	Regul.:	
90	Nastawa: -	Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 31	
Izol.: 1	Dtd: 0,4				
78 nr działki: -78	dz. włączenia: -76	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	Hdz: 3,8 [m]	
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,4		
Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 93	Regul.:	
90	Nastawa: -	Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 31	
Izol.: 1	Dtd: 0,4				
79 nr działki: -79	dz. włączenia: -76	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	Hdz: 5,4 [m]	
G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	dzeta: 0,6		
Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	R*I+Z: 176	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 84	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
80 nr działki: -80	dz. włączenia: -79	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	Hdz: 6,8 [m]	
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,4		
Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 93	Regul.:	
90	Nastawa: -	Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 31	
Izol.: 1	Dtd: 0,3				
81 nr działki: -81	dz. włączenia: -79	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	Hdz: 6,8 [m]	
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,4		
Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 93	Regul.:	
90	Nastawa: -	Zawór:	15 RLV_p	Q dz.: 31	
Izol.: 1	Dtd: 0,3				
82 nr działki: -82	dz. włączenia: -79	L: 3,1 [m]	T ot.: 20	Hdz: 8,5 [m]	
G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	dzeta: 0,6		
Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 215	Regul.:	
Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 67	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
83 nr działki: -83	dz. włączenia: -82	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	Hdz: 9,8 [m]	
G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	dzeta: 12,9		

DZIAŁKI

Z: 70 90 Izol.: 1	w: 0,105 Nastawa: - Dtd: 0,3	R: 18,0	R*I+Z: 95 Zawór: 15 RLV_p	Regul.: Q dz.: 30
84 nr działki: -84 G [kg/h]: 75,9	dz. włączenia: -82 Q [W]: 1323	L: 1,4 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 12,5	Hdz: 9,8 [m]
Z: 68 90 Izol.: 1	w: 0,105 Nastawa: - Dtd: 0,3	R: 18,0	R*I+Z: 93 Zawór: 15 RLV_p	Regul.: Q dz.: 30
85 nr działki: 106 G [kg/h]: 640,7	dz. włączenia: 12 Q [W]: 11172	L: 1,1 [m] Średnica: 25	T ot.: 20 dzeta: 1,4	Hdz: 0,2 [m]
Z: 66 Nastawa: Zawór: Q dz.: 57 Izol.: 1	w: 0,312 Dtd: 0,1	R: 65,1	R*I+Z: 138	Regul.:
86 nr działki: 105 G [kg/h]: 67,4	dz. włączenia: 106 Q [W]: 1176	L: 2,7 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 16,5	Hdz: -0,5 [m]
Z: 72 22170 Izol.: 1	w: 0,094 Nastawa: 3,50 Dtd: 1,1	R: 14,1	R*I+Z: 110 Zawór: 15 RTD-N_ps	Regul.: Q dz.: 89
87 nr działki: 104 G [kg/h]: 75,9	dz. włączenia: 103 Q [W]: 1323	L: 1,2 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 12,8	Hdz: 4,3 [m]
Z: 70 21960 Izol.: 1	w: 0,106 Nastawa: 4,00 Dtd: 0,4	R: 17,5	R*I+Z: 91 Zawór: 15 RTD-N_ps	Regul.: Q dz.: 39
88 nr działki: 103 G [kg/h]: 455,2	dz. włączenia: 107 Q [W]: 7938	L: 3,0 [m] Średnica: 25	T ot.: 20 dzeta: 0,8	Hdz: 2,9 [m]
Z: 19 Nastawa: Zawór: Q dz.: 154 Izol.: 1	w: 0,222 Dtd: 0,3	R: 33,9	R*I+Z: 121	Regul.:
89 nr działki: 102 G [kg/h]: 75,9	dz. włączenia: 103 Q [W]: 1323	L: 0,9 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 12,8	Hdz: 4,3 [m]
Z: 70 21970 Izol.: 1	w: 0,106 Nastawa: 4,00 Dtd: 0,3	R: 17,5	R*I+Z: 86 Zawór: 15 RTD-N_ps	Regul.: Q dz.: 30
90 nr działki: 101 G [kg/h]: 303,5	dz. włączenia: 103 Q [W]: 5292	L: 3,0 [m] Średnica: 20	T ot.: 20 dzeta: 0,9	Hdz: 5,9 [m]
Z: 24 Nastawa: Zawór: Q dz.: 127 Izol.: 1	w: 0,236 Dtd: 0,4	R: 52,2	R*I+Z: 181	Regul.:
91 nr działki: 100 G [kg/h]: 75,9	dz. włączenia: 101 Q [W]: 1323	L: 1,2 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 12,8	Hdz: 7,3 [m]
Z: 70 21810 Izol.: 1	w: 0,106 Nastawa: 4,00 Dtd: 0,4	R: 17,5	R*I+Z: 91 Zawór: 15 RTD-N_ps	Regul.: Q dz.: 39
92 nr działki: 99 G [kg/h]: 151,7	dz. włączenia: 101 Q [W]: 2646	L: 3,1 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 0,9	Hdz: 9,0 [m]
Z: 20 Nastawa: Zawór: Q dz.: 103 Izol.: 1	w: 0,213 Dtd: 0,6	R: 63,7	R*I+Z: 217	Regul.:
93 nr działki: 98 G [kg/h]: 75,9	dz. włączenia: 99 Q [W]: 1323	L: 1,2 [m] Średnica: 15	T ot.: 20 dzeta: 11,1	Hdz: 10,3 [m]

DZIAŁKI

Z: 61 21600 Izol.: 1	w: 0,106 Nastawa: Dtd: 0,4	R: 17,5 4,00	R*I+Z: 82 Zawór: 15 RTD-N_ps	Regul.: Q dz.: 39
94 nr działki: 97 G [kg/h]: 75,9 Z: 59 21610 Izol.: 1	dz. włączenia: 99 Q [W]: 1323 w: 0,106 Nastawa: Dtd: 0,3	R: 17,5 4,00	L: 0,9 [m] Średnica: 15 R*I+Z: 75 Zawór: 15 RTD-N_ps	T ot.: 20 Hdz: 10,3 [m] dzeta: 10,7 Regul.: Q dz.: 29
95 nr działki: 96 G [kg/h]: 75,9 Z: 70 21820 Izol.: 1	dz. włączenia: 101 Q [W]: 1323 w: 0,106 Nastawa: Dtd: 0,3	R: 17,5 4,00	L: 0,9 [m] Średnica: 15 R*I+Z: 86 Zawór: 15 RTD-N_ps	T ot.: 20 Hdz: 7,3 [m] dzeta: 12,8 Regul.: Q dz.: 29
96 nr działki: -95 G [kg/h]: 640,7 Z: 66 Nastawa:	dz. włączenia: -16 Q [W]: 11172 w: 0,309 Zawór: Q dz.: 38 Izol.: 1 Dtd: 0,1	R: 65,7 138	L: 1,1 [m] Średnica: 25 R*I+Z: 138	T ot.: 20 Hdz: 0,2 [m] dzeta: 1,4 Regul.:
97 nr działki: -94 G [kg/h]: 67,4 Z: 88 70 Izol.: 1	dz. włączenia: -95 Q [W]: 1176 w: 0,094 Nastawa: - Dtd: 0,8	R: 14,5 127	L: 2,7 [m] Średnica: 15 R*I+Z: 127 Zawór: 15 RLV_p	T ot.: 20 Hdz: -0,9 [m] dzeta: 20,3 Regul.: Q dz.: 59
98 nr działki: -93 G [kg/h]: 573,2 Z: 149 Nastawa:	dz. włączenia: -95 Q [W]: 9996 w: 0,277 Zawór: Q dz.: 41 Izol.: 1 Dtd: 0,1	R: 53,1 213	L: 1,2 [m] Średnica: 25 R*I+Z: 213	T ot.: 20 Hdz: 0,2 [m] dzeta: 4,0 Regul.:
99 nr działki: -92 G [kg/h]: 75,9 Z: 67 90 Izol.: 1	dz. włączenia: -110 Q [W]: 1323 w: 0,105 Nastawa: - Dtd: 0,3	R: 18,0 89	L: 1,2 [m] Średnica: 15 R*I+Z: 89 Zawór: 15 RLV_p	T ot.: 20 Hdz: 3,8 [m] dzeta: 12,4 Regul.: Q dz.: 27
100 nr działki: -91 Hdz: 3,8 [m] dzeta: 12,4 Regul.: 15 RLV_p	dz. włączenia: -110 Q [W]: 1323 w: 0,105 Nastawa: - Q dz.: 20 Izol.: 1 Dtd: 0,2	R: 18,0 84	L: 0,9 [m] Średnica: 15 R*I+Z: 84 Zawór:	T ot.: 20 Hdz: 3,8 [m] dzeta: 12,4 Regul.: Q dz.: 20
101 nr działki: -90 Hdz: 5,4 [m] dzeta: 0,6 Regul.:	dz. włączenia: -110 Q [W]: 5292 w: 0,234 Nastawa: Zawór: Q dz.: 85 Izol.: 1 Dtd: 0,2	R: 52,9 176	L: 3,0 [m] Średnica: 20 R*I+Z: 176	T ot.: 20 Hdz: 5,4 [m] dzeta: 0,6 Regul.:
102 nr działki: -89 Hdz: 6,8 [m] dzeta: 12,4 Regul.: 15 RLV_p	dz. włączenia: -90 Q [W]: 1323 w: 0,105 Nastawa: - Q dz.: 26 Izol.: 1 Dtd: 0,3	R: 18,0 89	L: 1,2 [m] Średnica: 15 R*I+Z: 89 Zawór:	T ot.: 20 Hdz: 6,8 [m] dzeta: 12,4 Regul.: Q dz.: 26
103 nr działki: -88	dz. włączenia: -90	L: 0,9 [m]	T ot.: 20	

DZIAŁKI

Hdz: **6,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **84**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **20** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

104 nr działki: **-87** dz. włączenia: **-90** L: **3,1 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **8,5 [m]** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646** Średnica: **15**
 dzeta: **0,6** Z: **14** w: **0,211** R: **64,7** R*I+Z: **215**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **67** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

105 nr działki: **-86** dz. włączenia: **-87** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **9,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,9** Z: **70** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **92**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

106 nr działki: **-85** dz. włączenia: **-87** L: **0,9 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **9,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,5** Z: **68** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **84**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

107 nr działki: **107** dz. włączenia: **106** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **0,2 [m]** G [kg/h]: **573,2** Q [W]: **9996** Średnica: **25**
 dzeta: **2,2** Z: **84** w: **0,279** R: **52,6** R*I+Z: **147**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **62** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

108 nr działki: **108** dz. włączenia: **107** L: **0,6 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **1,2 [m]** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **22** w: **0,059** R: **6,0** R*I+Z: **25**
 Regul.: **22200** Nastawa: **2,50** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

109 nr działki: **109** dz. włączenia: **107** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **1,2 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **93**
 Regul.: **22000** Nastawa: **4,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **43** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

110 nr działki: **-110** dz. włączenia: **-93** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **2,4 [m]** G [kg/h]: **455,2** Q [W]: **7938** Średnica: **25**
 dzeta: **0,6** Z: **14** w: **0,220** R: **34,3** R*I+Z: **117**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **103** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

111 nr działki: **-111** dz. włączenia: **-93** L: **0,6 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **0,7 [m]** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3** R*I+Z: **25**
 Regul.: **30** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **13** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

112 nr działki: **-112** dz. włączenia: **-93** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **0,7 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **91**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **29** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

DZIAŁKI

113	nr działki: 113	dz. włączenia: 114	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 691,3	Q [W]: 12054	Średnica: 25	
dzeta: 3,5	Z: 193	w: 0,337	R: 75,4	R*I+Z: 216
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
114	nr działki: 114	dz. włączenia: 14	L: 9,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 1930,5	Q [W]: 33663	Średnica: 40	
dzeta: 1,4	Z: 109	w: 0,399	R: 59,6	R*I+Z: 687
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 745	Izol.: 1	Dtd: 0,3
115	nr działki: 115	dz. włączenia: 119	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 733,4	Q [W]: 12789	Średnica: 25	
dzeta: 3,5	Z: 218	w: 0,357	R: 84,5	R*I+Z: 243
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
116	nr działki: -116	dz. włączenia: -117	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 691,3	Q [W]: 12054	Średnica: 25	
dzeta: 2,5	Z: 134	w: 0,334	R: 76,0	R*I+Z: 157
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0
117	nr działki: -117	dz. włączenia: -18	L: 9,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 1930,5	Q [W]: 33663	Średnica: 40	
dzeta: 1,4	Z: 108	w: 0,396	R: 59,9	R*I+Z: 689
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 462	Izol.: 1	Dtd: 0,2
118	nr działki: -118	dz. włączenia: -121	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 733,4	Q [W]: 12789	Średnica: 25	
dzeta: 2,5	Z: 151	w: 0,354	R: 85,1	R*I+Z: 177
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0
119	nr działki: 119	dz. włączenia: 114	L: 6,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 1239,2	Q [W]: 21609	Średnica: 32	
dzeta: 2,3	Z: 149	w: 0,365	R: 63,3	R*I+Z: 580
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 430	Izol.: 1	Dtd: 0,3
120	nr działki: 120	dz. włączenia: 119	L: 8,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	Średnica: 20	
dzeta: 5,1	Z: 385	w: 0,394	R: 139,3	R*I+Z: 1499
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 340	Izol.: 1	Dtd: 0,6
121	nr działki: -121	dz. włączenia: -117	L: 6,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 1239,2	Q [W]: 21609	Średnica: 32	
dzeta: 1,7	Z: 111	w: 0,362	R: 63,7	R*I+Z: 544
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 269	Izol.: 1	Dtd: 0,2
122	nr działki: -122	dz. włączenia: -121	L: 8,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 505,8	Q [W]: 8820	Średnica: 20	
dzeta: 4,5	Z: 339	w: 0,390	R: 140,2	R*I+Z: 1460
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 217	Izol.: 1	Dtd: 0,4
123	nr działki: 123	dz. włączenia: 120	L: 2,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,1 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 16,5	Z: 40	w: 0,071	R: 8,4	R*I+Z: 57
Regul.:	15940	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 64	Izol.: 1	Dtd: 1,1	
124	nr działki: 124	dz. włączenia: 120	L: 1,2 [m]	T ot.: 20

DZIAŁKI

Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25
dzeta: 4,8	Z: 115	w: 0,222	R: 33,9
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 156
Q dz.: 60	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
125 nr działki: 125	dz. włączenia: 124	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 89
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5
126 nr działki: 126	dz. włączenia: 124	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,0 [m]	G [kg/h]: 379,4	Q [W]: 6615	Średnica: 20
dzeta: 2,3	Z: 98	w: 0,295	R: 80,0
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 202
Q dz.: 54	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
127 nr działki: 127	dz. włączenia: 126	L: 0,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,7 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 29	w: 0,071	R: 8,4
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 33
15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2
128 nr działki: 128	dz. włączenia: 129	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 89
15 RTD-N_ps	Q dz.: 41	Izol.: 1	Dtd: 0,5
129 nr działki: 129	dz. włączenia: 126	L: 2,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,5 [m]	G [kg/h]: 328,8	Q [W]: 5733	Średnica: 20
dzeta: 0,7	Z: 22	w: 0,256	R: 60,9
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 174
Q dz.: 104	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
130 nr działki: 130	dz. włączenia: 129	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,1 [m]	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410	Średnica: 20
dzeta: 0,7	Z: 13	w: 0,197	R: 37,0
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 61
Q dz.: 53	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
131 nr działki: 131	dz. włączenia: 130	L: 0,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,8 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 29	w: 0,071	R: 8,4
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 33
15 RTD-N_ps	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,2
132 nr działki: 132	dz. włączenia: 130	L: 2,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,6 [m]	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20
dzeta: 0,7	Z: 8	w: 0,157	R: 24,3
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 69
Q dz.: 102	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
133 nr działki: 133	dz. włączenia: 132	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 89
15 RTD-N_ps	Q dz.: 41	Izol.: 1	Dtd: 0,5
134 nr działki: 134	dz. włączenia: 132	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 8,2 [m]	G [kg/h]: 126,5	Q [W]: 2205	Średnica: 15

DZIAŁKI

dzeta: 2,3	Z: 35	w: 0,177	R: 45,1	R*I+Z: 94
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 41	Izol.: 1 Dtd: 0,3
135	nr działki: 135	dz. włączenia: 134	L: 0,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 8,9 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 10,1	Z: 25	w: 0,071	R: 8,4	R*I+Z: 28
Regul.:	15050	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 12	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
136	nr działki: 136	dz. włączenia: 134	L: 2,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 110
Regul.:	14960	Nastawa:	4,00	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 78	Izol.: 1	Dtd: 0,9	
137	nr działki: -137	dz. włączenia: -122	L: 2,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,4 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 20,3	Z: 49	w: 0,070	R: 8,7	R*I+Z: 67
Regul.:	40	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,7	
138	nr działki: -138	dz. włączenia: -122	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 8,6	Z: 205	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 246
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 39	Izol.: 1 Dtd: 0,1
139	nr działki: -139	dz. włączenia: -138	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 83
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
140	nr działki: -140	dz. włączenia: -141	L: 0,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,2 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 27	w: 0,070	R: 8,7	R*I+Z: 30
Regul.:	40	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
141	nr działki: -141	dz. włączenia: -138	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,5 [m]	G [kg/h]: 379,4	Q [W]: 6615	Średnica: 20	
dzeta: 1,7	Z: 73	w: 0,293	R: 80,8	R*I+Z: 178
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 35	Izol.: 1 Dtd: 0,1
142	nr działki: -142	dz. włączenia: -141	L: 2,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,0 [m]	G [kg/h]: 328,8	Q [W]: 5733	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 19	w: 0,254	R: 61,6	R*I+Z: 173
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 68	Izol.: 1 Dtd: 0,2
143	nr działki: -143	dz. włączenia: -142	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 83
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
144	nr działki: -144	dz. włączenia: -145	L: 0,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,3 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	

DZIAŁKI

dzeta: 10,9	Z: 27	w: 0,070	R: 8,7	R*I+Z: 30
Regul.: 40		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
145 nr działki: -145	dz. włączenia: -142	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,6 [m]	G [kg/h]: 252,9	Q [W]: 4410	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 11	w: 0,195	R: 37,5	R*I+Z: 60
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 34	Izol.: 1 Dtd: 0,1
146 nr działki: -146	dz. włączenia: -147	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 83
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 27	Izol.: 1 Dtd: 0,3
147 nr działki: -147	dz. włączenia: -145	L: 2,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,1 [m]	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 7	w: 0,156	R: 24,8	R*I+Z: 69
Regul.: 40	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 66	Izol.: 1 Dtd: 0,3
148 nr działki: -148	dz. włączenia: -149	L: 0,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 8,4 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 9,6	Z: 23	w: 0,070	R: 8,7	R*I+Z: 27
Regul.: 40	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1 Dtd: 0,1
149 nr działki: -149	dz. włączenia: -147	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 7,7 [m]	G [kg/h]: 126,5	Q [W]: 2205	Średnica: 15	
dzeta: 1,7	Z: 26	w: 0,176	R: 46,0	R*I+Z: 86
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 26	Izol.: 1 Dtd: 0,2
150 nr działki: -150	dz. włączenia: -149	L: 2,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 9,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,9	Z: 65	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 110
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	Q dz.: 51	Izol.: 1 Dtd: 0,6
151 nr działki: 178	dz. włączenia: 113	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 691,3	Q [W]: 12054	Średnica: 25	
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,337	R: 75,4	R*I+Z: 23
Regul.: 19240	Nastawa: 4,00	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1 Dtd: 0,0
152 nr działki: 177	dz. włączenia: 178	L: 2,7 [m]	T ot.: 20	
Hdz: -0,5 [m]	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 16,5	Z: 112	w: 0,118	R: 21,2	R*I+Z: 169
Regul.: 19240	Nastawa: 4,00	Zawór:	Q dz.: 89	Izol.: 1 Dtd: 0,9
153 nr działki: 176	dz. włączenia: 175	L: 1,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 97
Regul.: 19150	Nastawa: 4,00	Zawór:	Q dz.: 49	Izol.: 1 Dtd: 0,6
154 nr działki: 175	dz. włączenia: 156	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	

DZIAŁKI

dzeta: 0,8	Z: 19	w: 0,222	R: 33,9	R*I+Z: 121
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 153	Izol.: 1 Dtd: 0,3
155	nr działki: 174	dz. włączenia: 175	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 88
Regul.:	19170	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
156	nr działki: 173	dz. włączenia: 175	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 181
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 126	Izol.: 1 Dtd: 0,4
157	nr działki: 172	dz. włączenia: 173	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 97
Regul.:	19000	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 49	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
158	nr działki: 171	dz. włączenia: 173	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,0 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 20	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 217
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 102	Izol.: 1 Dtd: 0,6
159	nr działki: 170	dz. włączenia: 171	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 61	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 87
Regul.:	18790	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 48	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
160	nr działki: 169	dz. włączenia: 171	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 76
Regul.:	18810	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
161	nr działki: 168	dz. włączenia: 173	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 88
Regul.:	19020	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
162	nr działki: -167	dz. włączenia: -116	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 691,3	Q [W]: 12054	Średnica: 25	
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,334	R: 76,0	R*I+Z: 23
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
163	nr działki: -166	dz. włączenia: -167	L: 2,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,9 [m]	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 20,3	Z: 137	w: 0,117	R: 21,8	R*I+Z: 196
Regul.:	110	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 59	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
164	nr działki: -165	dz. włączenia: -167	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	

DZIAŁKI

dzeta: 4,0	Z: 167	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 238
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 41	Izol.: 1 Dtd: 0,1
165	nr działki: -164	dz. włączenia: -153	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
166	nr działki: -163	dz. włączenia: -153	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 85
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
167	nr działki: -162	dz. włączenia: -153	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	R*I+Z: 176
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 84	Izol.: 1 Dtd: 0,2
168	nr działki: -161	dz. włączenia: -162	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
169	nr działki: -160	dz. włączenia: -162	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 85
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
170	nr działki: -159	dz. włączenia: -162	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 8,5 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 215
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 67	Izol.: 1 Dtd: 0,4
171	nr działki: -158	dz. włączenia: -159	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 97
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
172	nr działki: -157	dz. włączenia: -159	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 86
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 21	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
173	nr działki: 156	dz. włączenia: 178	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	
dzeta: 2,2	Z: 94	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 164
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 61	Izol.: 1 Dtd: 0,1
174	nr działki: 155	dz. włączenia: 156	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	

DZIAŁKI

dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 88
Regul.: 19210		Nastawa: 4,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
175 nr działki: 154	dz. włączenia: 156	L: 1,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 97
Regul.: 19190		Nastawa: 4,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 49	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
176 nr działki: -153	dz. włączenia: -165	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 117
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 102	Izol.: 1	Dtd: 0,2
177 nr działki: -152	dz. włączenia: -165	L: 1,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 85
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
178 nr działki: -151	dz. włączenia: -165	L: 1,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
179 nr działki: 206	dz. włączenia: 115	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 733,4	Q [W]: 12789	Średnica: 25	
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,357	R: 84,5	R*I+Z: 25
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,0
180 nr działki: 205	dz. włączenia: 206	L: 1,6 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 126,5	Q [W]: 2205	Średnica: 15	
dzeta: 5,2	Z: 79	w: 0,177	R: 45,1	R*I+Z: 152
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 53	Izol.: 1	Dtd: 0,4
181 nr działki: 204	dz. włączenia: 203	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.: 17980		Nastawa: 4,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
182 nr działki: 203	dz. włączenia: 184	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 0,8	Z: 19	w: 0,222	R: 33,9	R*I+Z: 121
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 152	Izol.: 1	Dtd: 0,3
183 nr działki: 202	dz. włączenia: 203	L: 1,1 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 90
Regul.: 17990		Nastawa: 4,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
184 nr działki: 201	dz. włączenia: 203	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	

DZIAŁKI

dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 181
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 125	Izol.: 1 Dtd: 0,4
185	nr działki: 200	dz. włączenia: 201	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	17830	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
186	nr działki: 199	dz. włączenia: 201	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,0 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 20	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 217
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 101	Izol.: 1 Dtd: 0,6
187	nr działki: 198	dz. włączenia: 199	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 61	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 84
Regul.:	17620	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 41	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
188	nr działki: 197	dz. włączenia: 199	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 78
Regul.:	17630	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 35	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
189	nr działki: 196	dz. włączenia: 201	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 90
Regul.:	17840	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 35	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
190	nr działki: -195	dz. włączenia: -118	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 733,4	Q [W]: 12789	Średnica: 25	
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,354	R: 85,1	R*I+Z: 26
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
191	nr działki: -194	dz. włączenia: -195	L: 1,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 126,5	Q [W]: 2205	Średnica: 15	
dzeta: 9,0	Z: 137	w: 0,176	R: 46,0	R*I+Z: 211
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 35	Izol.: 1 Dtd: 0,2
192	nr działki: -193	dz. włączenia: -195	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	
dzeta: 4,0	Z: 167	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 238
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 40	Izol.: 1 Dtd: 0,1
193	nr działki: -192	dz. włączenia: -181	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
194	nr działki: -191	dz. włączenia: -181	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 87

DZIAŁKI

Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
195	nr działki: -190	dz. włączenia: -181	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	R*I+Z: 176
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 83	Izol.: 1 Dtd: 0,2
196	nr działki: -189	dz. włączenia: -190	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
197	nr działki: -188	dz. włączenia: -190	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 87
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
198	nr działki: -187	dz. włączenia: -190	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 8,5 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 215
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 66	Izol.: 1 Dtd: 0,4
199	nr działki: -186	dz. włączenia: -187	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 27	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
200	nr działki: -185	dz. włączenia: -187	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 88
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
201	nr działki: 184	dz. włączenia: 206	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	
dzeta: 2,2	Z: 94	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 164
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 61	Izol.: 1 Dtd: 0,1
202	nr działki: 183	dz. włączenia: 184	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 90
Regul.:	18030	Nastawa:	4,00	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
203	nr działki: 182	dz. włączenia: 184	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	18020	Nastawa:	4,00	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
204	nr działki: -181	dz. włączenia: -193	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	

DZIAŁKI

dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 117
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 101	Izol.: 1 Dtd: 0,2
205	nr działki: -180	dz. włączenia: -193	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 87
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
206	nr działki: -179	dz. włączenia: -193	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
207	nr działki: 207	dz. włączenia: 205	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,4 [m]	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 73	w: 0,118	R: 21,2	R*I+Z: 85
Regul.:	17890	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
208	nr działki: 208	dz. włączenia: 205	L: 0,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,4 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 19	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 24
Regul.:	18100	Nastawa: 2,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
209	nr działki: -209	dz. włączenia: -194	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,9 [m]	G [kg/h]: 84,3	Q [W]: 1470	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 84	w: 0,117	R: 21,8	R*I+Z: 97
Regul.:	110	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
210	nr działki: -210	dz. włączenia: -194	L: 0,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,9 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 22	w: 0,059	R: 6,3	R*I+Z: 27
Regul.:	30	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
211	nr działki: 238	dz. włączenia: 20	L: 9,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 119	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 648
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 464	Izol.: 1 Dtd: 0,7
212	nr działki: 236	dz. włączenia: 235	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	17230	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
213	nr działki: 235	dz. włączenia: 238	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 0,8	Z: 19	w: 0,222	R: 33,9	R*I+Z: 121
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 152	Izol.: 1 Dtd: 0,3
214	nr działki: 234	dz. włączenia: 235	L: 1,0 [m]	T ot.: 20

DZIAŁKI

Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **88**
 Regul.: **17230** Nastawa: **4,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **32** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

215 nr działki: **233** dz. włączenia: **235** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **5,9 [m]** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292** Średnica: **20**
 dzeta: **0,9** Z: **24** w: **0,236** R: **52,2** R*I+Z: **181**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **125** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

216 nr działki: **232** dz. włączenia: **233** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **93**
 Regul.: **17080** Nastawa: **4,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **42** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

217 nr działki: **231** dz. włączenia: **233** L: **3,1 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **9,0 [m]** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646** Średnica: **15**
 dzeta: **0,9** Z: **20** w: **0,213** R: **63,7** R*I+Z: **217**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **101** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

218 nr działki: **230** dz. włączenia: **231** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **10,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **11,1** Z: **61** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **84**
 Regul.: **16860** Nastawa: **4,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **41** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

219 nr działki: **229** dz. włączenia: **231** L: **1,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **10,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **10,7** Z: **59** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **76**
 Regul.: **16870** Nastawa: **4,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **32** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

220 nr działki: **228** dz. włączenia: **233** L: **1,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **88**
 Regul.: **17080** Nastawa: **4,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **32** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

221 nr działki: **-227** dz. włączenia: **-22** L: **9,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **-1,2 [m]** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584** Średnica: **25**
 dzeta: **2,8** Z: **118** w: **0,293** R: **59,3** R*I+Z: **652**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **302** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

222 nr działki: **-224** dz. włączenia: **-213** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **91**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **28** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

223 nr działki: **-223** dz. włączenia: **-213** L: **1,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **85**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **22** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

DZIAŁKI

224	nr działki: -222	dz. włączenia: -213	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	R*I+Z: 176
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 83	Izol.: 1 Dtd: 0,2
225	nr działki: -221	dz. włączenia: -222	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
226	nr działki: -220	dz. włączenia: -222	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 85
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 21	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
227	nr działki: -219	dz. włączenia: -222	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 8,5 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 215
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 66	Izol.: 1 Dtd: 0,4
228	nr działki: -218	dz. włączenia: -219	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 27	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
229	nr działki: -217	dz. włączenia: -219	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 86
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 21	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
230	nr działki: 215	dz. włączenia: 238	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 88
Regul.:	17280	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 33	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
231	nr działki: 214	dz. włączenia: 238	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	17270	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
232	nr działki: -213	dz. włączenia: -227	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 117
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 101	Izol.: 1 Dtd: 0,2
233	nr działki: -212	dz. włączenia: -227	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 85
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	

DZIAŁKI

15 RLV_p Q dz.: **22** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

234 nr działki: **-211** dz. włączenia: **-227** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **0,7 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **91**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:

15 RLV_p Q dz.: **28** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

235 nr działki: **258** dz. włączenia: **25** L: **8,4 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **-1,2 [m]** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584** Średnica: **25**
 dzeta: **2,8** Z: **119** w: **0,296** R: **58,7** R*I+Z: **612**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **432** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

236 nr działki: **257** dz. włączenia: **256** L: **1,4 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **95**
 Regul.: **16580** Nastawa: **4,00** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **45** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

237 nr działki: **256** dz. włączenia: **258** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **2,9 [m]** G [kg/h]: **455,2** Q [W]: **7938** Średnica: **25**
 dzeta: **0,8** Z: **19** w: **0,222** R: **33,9** R*I+Z: **121**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **152** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

238 nr działki: **255** dz. włączenia: **256** L: **0,9 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **86**
 Regul.: **16600** Nastawa: **4,00** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **29** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

239 nr działki: **254** dz. włączenia: **256** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **5,9 [m]** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292** Średnica: **20**
 dzeta: **0,9** Z: **24** w: **0,236** R: **52,2** R*I+Z: **181**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **125** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

240 nr działki: **253** dz. włączenia: **254** L: **1,4 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **95**
 Regul.: **16430** Nastawa: **4,00** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **45** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

241 nr działki: **252** dz. włączenia: **254** L: **3,1 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **9,0 [m]** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646** Średnica: **15**
 dzeta: **0,9** Z: **20** w: **0,213** R: **63,7** R*I+Z: **217**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **101** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

242 nr działki: **251** dz. włączenia: **252** L: **1,4 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **10,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **11,1** Z: **61** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **86**
 Regul.: **16220** Nastawa: **4,00** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **44** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

243 nr działki: **250** dz. włączenia: **252** L: **0,9 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **10,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **10,7** Z: **59** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **75**
 Regul.: **16240** Nastawa: **4,00** Zawór:

DZIAŁKI

15 RTD-N_ps Q dz.: **29** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

244	nr działki: 249	dz. włączenia: 254	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5
	Regul.: 16440	Nastawa: 4,00	Zawór:	R*I+Z: 86

15 RTD-N_ps Q dz.: **29** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

245	nr działki: -248	dz. włączenia: -37	L: 8,4 [m]	T ot.: 20
	Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25
	dzeta: 2,8	Z: 118	w: 0,293	R: 59,3
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 616
			Q dz.: 282	Izol.: 1
				Dtd: 0,4

246	nr działki: -247	dz. włączenia: -226	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
	Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 93

15 RLV_p Q dz.: **30** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

247	nr działki: -246	dz. włączenia: -226	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
	Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 84

15 RLV_p Q dz.: **20** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

248	nr działki: -245	dz. włączenia: -226	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20
	dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 176
			Q dz.: 83	Izol.: 1
				Dtd: 0,2

249	nr działki: -244	dz. włączenia: -245	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
	Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 93

15 RLV_p Q dz.: **30** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

250	nr działki: -243	dz. włączenia: -245	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
	Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 84

15 RLV_p Q dz.: **19** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

251	nr działki: -242	dz. włączenia: -245	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 8,5 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15
	dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7
	Regul.:	Nastawa:	Zawór:	R*I+Z: 215
			Q dz.: 66	Izol.: 1
				Dtd: 0,4

252	nr działki: -241	dz. włączenia: -242	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0
	Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:	R*I+Z: 95

15 RLV_p Q dz.: **29** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

253	nr działki: -240	dz. włączenia: -242	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
	Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
	dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0
				R*I+Z: 84

DZIAŁKI

Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
254	nr działki: 239	dz. włączenia: 258	L: 0,9 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323		Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 86	
Regul.:	16640	Nastawa:	4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
255	nr działki: 237	dz. włączenia: 258	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323		Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 95	
Regul.:	16620	Nastawa:	4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
256	nr działki: -226	dz. włączenia: -248	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938		Średnica: 25	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 117	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 101	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
257	nr działki: -225	dz. włączenia: -248	L: 0,9 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323		Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 84	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
258	nr działki: -216	dz. włączenia: -248	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323		Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 93	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 30	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
259	nr działki: 282	dz. włączenia: 27	L: 9,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584		Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 119	w: 0,296	R: 58,7	R*I+Z: 648	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 462	Izol.: 1	Dtd: 0,7	
260	nr działki: 281	dz. włączenia: 280	L: 1,2 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323		Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 91	
Regul.:	14890	Nastawa:	4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 39	Izol.: 1	Dtd: 0,4		
261	nr działki: 280	dz. włączenia: 282	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938		Średnica: 25	
dzeta: 0,8	Z: 19	w: 0,222	R: 33,9	R*I+Z: 121	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 151	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
262	nr działki: 279	dz. włączenia: 280	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323		Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93	
Regul.:	14890	Nastawa:	4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
263	nr działki: 278	dz. włączenia: 280	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292		Średnica: 20	

DZIAŁKI

dzeta: 0,9	Z: 24	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 181
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 125	Izol.: 1 Dtd: 0,4
264	nr działki: 277	dz. włączenia: 278	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 91
Regul.:	14740	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 38	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
265	nr działki: 276	dz. włączenia: 278	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,0 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 20	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 217
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 101	Izol.: 1 Dtd: 0,6
266	nr działki: 275	dz. włączenia: 276	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 80
Regul.:	14530	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 38	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
267	nr działki: 274	dz. włączenia: 276	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 61	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 84
Regul.:	14530	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 41	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
268	nr działki: 273	dz. włączenia: 278	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	14740	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
269	nr działki: -272	dz. włączenia: -39	L: 9,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 607,0	Q [W]: 10584	Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 118	w: 0,293	R: 59,3	R*I+Z: 652
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 298	Izol.: 1 Dtd: 0,4
270	nr działki: -271	dz. włączenia: -261	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 89
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
271	nr działki: -270	dz. włączenia: -261	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
272	nr działki: -269	dz. włączenia: -261	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 18	w: 0,234	R: 52,9	R*I+Z: 176
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 82	Izol.: 1 Dtd: 0,2
273	nr działki: -268	dz. włączenia: -269	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	

DZIAŁKI

dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 89
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
274 nr działki: -267	dz. włączenia: -269	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
275 nr działki: -266	dz. włączenia: -269	L: 3,1 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 8,5 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 215
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 65	Izol.: 1	Dtd: 0,4
276 nr działki: -265	dz. włączenia: -266	L: 1,2 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 90
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
277 nr działki: -264	dz. włączenia: -266	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 27	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
278 nr działki: 263	dz. włączenia: 282	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.: 14930		Nastawa: 4,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
279 nr działki: 262	dz. włączenia: 282	L: 1,2 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 91
Regul.: 14930		Nastawa: 4,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 39	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
280 nr działki: -261	dz. włączenia: -272	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 117
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 100	Izol.: 1	Dtd: 0,2
281 nr działki: -260	dz. włączenia: -272	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
282 nr działki: -259	dz. włączenia: -272	L: 1,2 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 89
Regul.: 90		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	

DZIAŁKI

283	nr działki: 306	dz. włączenia: 29	L: 8,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 413,1	Q [W]: 7203	Średnica: 20	
dzeta: 2,8	Z: 141	w: 0,321	R: 94,2	R*I+Z: 933
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 358	Izol.: 1	Dtd: 0,7
284	nr działki: 305	dz. włączenia: 304	L: 0,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 117	w: 0,142	R: 29,7	R*I+Z: 138
Regul.:	13180	Nastawa: 5,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
285	nr działki: 304	dz. włączenia: 306	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 311,9	Q [W]: 5439	Średnica: 20	
dzeta: 0,7	Z: 20	w: 0,243	R: 55,0	R*I+Z: 185
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 125	Izol.: 1	Dtd: 0,3
286	nr działki: 302	dz. włączenia: 304	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 210,8	Q [W]: 3675	Średnica: 20	
dzeta: 0,7	Z: 9	w: 0,164	R: 26,2	R*I+Z: 88
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 123	Izol.: 1	Dtd: 0,5
287	nr działki: 301	dz. włączenia: 302	L: 0,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 117	w: 0,142	R: 29,7	R*I+Z: 138
Regul.:	13210	Nastawa: 5,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
288	nr działki: 300	dz. włączenia: 302	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,0 [m]	G [kg/h]: 109,6	Q [W]: 1911	Średnica: 15	
dzeta: 2,3	Z: 26	w: 0,153	R: 34,5	R*I+Z: 133
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 99	Izol.: 1	Dtd: 0,8
289	nr działki: 299	dz. włączenia: 300	L: 0,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 43
Regul.:	13440	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
290	nr działki: 298	dz. włączenia: 300	L: 1,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 50,6	Q [W]: 882	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 27	w: 0,071	R: 8,4	R*I+Z: 36
Regul.:	13490	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 31	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
291	nr działki: -296	dz. włączenia: -41	L: 8,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 413,1	Q [W]: 7203	Średnica: 20	
dzeta: 2,8	Z: 140	w: 0,319	R: 95,1	R*I+Z: 938
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 214	Izol.: 1	Dtd: 0,4
292	nr działki: -295	dz. włączenia: -285	L: 0,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 106	w: 0,140	R: 30,4	R*I+Z: 127
Regul.:	160	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
293	nr działki: -293	dz. włączenia: -285	L: 3,0 [m]	T ot.: 20

DZIAŁKI

Hdz: **5,4 [m]** G [kg/h]: **210,8** Q [W]: **3675** Średnica: **20**
 dzeta: **0,6** Z: **8** w: **0,163** R: **26,7** R*I+Z: **88**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **77** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

294 nr działki: **-292** dz. włączenia: **-293** L: **0,7 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **6,8 [m]** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764** Średnica: **15**
 dzeta: **10,9** Z: **106** w: **0,140** R: **30,4** R*I+Z: **127**
 Regul.: **160** Nastawa: - Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

295 nr działki: **-290** dz. włączenia: **-293** L: **3,1 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **8,5 [m]** G [kg/h]: **109,6** Q [W]: **1911** Średnica: **15**
 dzeta: **1,7** Z: **20** w: **0,152** R: **35,3** R*I+Z: **129**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **63** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

296 nr działki: **-289** dz. włączenia: **-290** L: **0,7 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **9,8 [m]** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029** Średnica: **15**
 dzeta: **12,5** Z: **41** w: **0,082** R: **11,4** R*I+Z: **49**
 Regul.: **60** Nastawa: - Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **14** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

297 nr działki: **-288** dz. włączenia: **-290** L: **1,0 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **9,8 [m]** G [kg/h]: **50,6** Q [W]: **882** Średnica: **15**
 dzeta: **12,9** Z: **31** w: **0,070** R: **8,7** R*I+Z: **40**
 Regul.: **40** Nastawa: - Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **20** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

298 nr działki: **286** dz. włączenia: **306** L: **0,7 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **1,2 [m]** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764** Średnica: **15**
 dzeta: **12,0** Z: **117** w: **0,142** R: **29,7** R*I+Z: **138**
 Regul.: **13350** Nastawa: **5,50** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **23** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

299 nr działki: **-285** dz. włączenia: **-296** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **2,4 [m]** G [kg/h]: **311,9** Q [W]: **5439** Średnica: **20**
 dzeta: **0,6** Z: **17** w: **0,241** R: **55,7** R*I+Z: **185**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **77** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

300 nr działki: **-283** dz. włączenia: **-296** L: **0,7 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **0,7 [m]** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764** Średnica: **15**
 dzeta: **10,9** Z: **106** w: **0,140** R: **30,4** R*I+Z: **127**
 Regul.: **160** Nastawa: - Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

301 nr działki: **330** dz. włączenia: **31** L: **9,0 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **-1,2 [m]** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584** Średnica: **25**
 dzeta: **2,8** Z: **119** w: **0,296** R: **58,7** R*I+Z: **648**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **459** Izol.: **1** Dtd: **0,7**

302 nr działki: **329** dz. włączenia: **328** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **91**
 Regul.: **12310** Nastawa: **4,50** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **38** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

303 nr działki: **328** dz. włączenia: **330** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**

DZIAŁKI

Hdz: **2,9 [m]** G [kg/h]: **455,2** Q [W]: **7938** Średnica: **25**
 dzeta: **0,8** Z: **19** w: **0,222** R: **33,9** R*I+Z: **121**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **150** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

304 nr działki: **327** dz. włączenia: **328** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **93**
 Regul.: **12310** Nastawa: **4,50** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **42** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

305 nr działki: **326** dz. włączenia: **328** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **5,9 [m]** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292** Średnica: **20**
 dzeta: **0,9** Z: **24** w: **0,236** R: **52,2** R*I+Z: **181**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **124** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

306 nr działki: **325** dz. włączenia: **326** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **91**
 Regul.: **12160** Nastawa: **4,50** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **38** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

307 nr działki: **324** dz. włączenia: **326** L: **3,1 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **9,0 [m]** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646** Średnica: **15**
 dzeta: **0,9** Z: **20** w: **0,213** R: **63,7** R*I+Z: **217**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **100** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

308 nr działki: **323** dz. włączenia: **324** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **10,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **10,7** Z: **59** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **80**
 Regul.: **11950** Nastawa: **4,50** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **38** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

309 nr działki: **322** dz. włączenia: **324** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **10,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,5** Z: **69** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **91**
 Regul.: **11930** Nastawa: **4,50** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **41** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

310 nr działki: **321** dz. włączenia: **326** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **93**
 Regul.: **12160** Nastawa: **4,50** Zawór:

15 RTD-N_ps Q dz.: **41** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

311 nr działki: **-320** dz. włączenia: **-43** L: **9,0 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **-1,2 [m]** G [kg/h]: **607,0** Q [W]: **10584** Średnica: **25**
 dzeta: **2,8** Z: **118** w: **0,293** R: **59,3** R*I+Z: **652**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **296** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

312 nr działki: **-319** dz. włączenia: **-309** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**

Hdz: **3,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **89**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:

15 RLV_p Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

313 nr działki: **-318** dz. włączenia: **-309** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**

DZIAŁKI

Hdz: **3,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **91**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **28** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

314 nr działki: **-317** dz. włączenia: **-309** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **5,4 [m]** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292** Średnica: **20**
 dzeta: **0,6** Z: **18** w: **0,234** R: **52,9** R*I+Z: **176**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **81** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

315 nr działki: **-316** dz. włączenia: **-317** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **6,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **89**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **25** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

316 nr działki: **-315** dz. włączenia: **-317** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **6,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,4** Z: **67** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **91**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **27** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

317 nr działki: **-314** dz. włączenia: **-317** L: **3,1 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **8,5 [m]** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646** Średnica: **15**
 dzeta: **0,6** Z: **14** w: **0,211** R: **64,7** R*I+Z: **215**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **65** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

318 nr działki: **-313** dz. włączenia: **-314** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **9,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,5** Z: **68** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **90**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **25** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

319 nr działki: **-312** dz. włączenia: **-314** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **9,8 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **14,3** Z: **78** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **101**
 Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **27** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

320 nr działki: **311** dz. włączenia: **330** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **1,2 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **93**
 Regul.: **12350** Nastawa: **4,50** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **42** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

321 nr działki: **310** dz. włączenia: **330** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **1,2 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **91**
 Regul.: **12350** Nastawa: **4,50** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **39** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

322 nr działki: **-309** dz. włączenia: **-320** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **2,4 [m]** G [kg/h]: **455,2** Q [W]: **7938** Średnica: **25**
 dzeta: **0,6** Z: **14** w: **0,220** R: **34,3** R*I+Z: **117**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **99** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

DZIAŁKI

323	nr działki: -308	dz. włączenia: -320	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
324	nr działki: -307	dz. włączenia: -320	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 89
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
325	nr działki: 354	dz. włączenia: 33	L: 8,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 345,6	Q [W]: 6027	Średnica: 20	
dzeta: 2,8	Z: 99	w: 0,269	R: 67,0	R*I+Z: 661
Regul.: 12140	Nastawa: 4,50	Zawór:	Q dz.: 356	Izol.: 1 Dtd: 0,9
326	nr działki: 353	dz. włączenia: 352	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 76
Regul.: 12140	Nastawa: 4,50	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
327	nr działki: 352	dz. włączenia: 284	L: 2,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,6 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 0,7	Z: 11	w: 0,177	R: 30,3	R*I+Z: 86
Regul.: 12140	Nastawa: 4,50	Zawór:	Q dz.: 103	Izol.: 1 Dtd: 0,4
328	nr działki: 350	dz. włączenia: 352	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 2,3	Z: 51	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 242
Regul.: 12140	Nastawa: 4,50	Zawór:	Q dz.: 96	Izol.: 1 Dtd: 0,5
329	nr działki: 349	dz. włączenia: 350	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,1	Z: 56	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 66
Regul.: 11890	Nastawa: 4,50	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
330	nr działki: 348	dz. włączenia: 350	L: 3,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 131
Regul.: 11980	Nastawa: 4,50	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 116	Izol.: 1	Dtd: 1,3	
331	nr działki: -344	dz. włączenia: -45	L: 8,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 345,6	Q [W]: 6027	Średnica: 20	
dzeta: 2,8	Z: 98	w: 0,267	R: 67,7	R*I+Z: 667
Regul.: 12140	Nastawa: 4,50	Zawór:	Q dz.: 226	Izol.: 1 Dtd: 0,6
332	nr działki: -343	dz. włączenia: -291	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 71
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	

DZIAŁKI

333	nr działki: -341	dz. włączenia: -291	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 1,7	Z: 38	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 232
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 63	Izol.: 1 Dtd: 0,4
334	nr działki: -340	dz. włączenia: -341	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 9,6	Z: 52	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 63
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 12	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
335	nr działki: -338	dz. włączenia: -341	L: 3,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,9	Z: 65	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 131
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 74	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
336	nr działki: 334	dz. włączenia: 354	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 76
Regul.:	12280	Nastawa: 4,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 19	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
337	nr działki: -333	dz. włączenia: -344	L: 1,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 13	w: 0,208	R: 42,4	R*I+Z: 81
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 43	Izol.: 1 Dtd: 0,1
338	nr działki: -331	dz. włączenia: -344	L: 0,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 71
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
339	nr działki: 378	dz. włączenia: 47	L: 2,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 539,5	Q [W]: 9408	Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 94	w: 0,263	R: 46,8	R*I+Z: 216
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 132	Izol.: 1 Dtd: 0,2
340	nr działki: 377	dz. włączenia: 376	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 46
Regul.:	11260	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
341	nr działki: 376	dz. włączenia: 378	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 404,6	Q [W]: 7056	Średnica: 20	
dzeta: 0,9	Z: 43	w: 0,315	R: 90,6	R*I+Z: 315
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 126	Izol.: 1 Dtd: 0,3
342	nr działki: 375	dz. włączenia: 376	L: 1,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 102
Regul.:	11120	Nastawa: 4,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 58	Izol.: 1	Dtd: 0,7	

DZIAŁKI

343	nr działki: 374	dz. włączenia: 376	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704	Średnica: 20	
dzeta: 0,8	Z: 17	w: 0,210	R: 41,8	R*I+Z: 142
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 124	Izol.: 1 Dtd: 0,4
344	nr działki: 373	dz. włączenia: 374	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 46
Regul.:	11180	Nastawa:	4,00	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
345	nr działki: 372	dz. włączenia: 374	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 16	w: 0,189	R: 51,0	R*I+Z: 174
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 100	Izol.: 1 Dtd: 0,6
346	nr działki: 371	dz. włączenia: 372	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 36	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 39
Regul.:	11040	Nastawa:	4,00	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
347	nr działki: 370	dz. włączenia: 372	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 69	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 88
Regul.:	10920	Nastawa:	4,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 35	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
348	nr działki: 369	dz. włączenia: 374	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 14,2	Z: 78	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 99
Regul.:	11050	Nastawa:	4,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 38	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
349	nr działki: -368	dz. włączenia: -55	L: 2,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: -1,2 [m]	G [kg/h]: 539,5	Q [W]: 9408	Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 93	w: 0,261	R: 47,4	R*I+Z: 217
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 85	Izol.: 1 Dtd: 0,1
350	nr działki: -367	dz. włączenia: -357	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 44
Regul.:	60	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
351	nr działki: -366	dz. włączenia: -357	L: 1,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 100
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 38	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
352	nr działki: -365	dz. włączenia: -357	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 13	w: 0,208	R: 42,4	R*I+Z: 140
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 81	Izol.: 1 Dtd: 0,3

DZIAŁKI

353	nr działki: -364	dz. włączenia: -365	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 44
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
354	nr działki: -363	dz. włączenia: -365	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 13,8	Z: 75	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 97
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
355	nr działki: -362	dz. włączenia: -365	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 11	w: 0,187	R: 51,9	R*I+Z: 172
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 65	Izol.: 1 Dtd: 0,4
356	nr działki: -361	dz. włączenia: -362	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 45
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
357	nr działki: -360	dz. włączenia: -362	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 14,3	Z: 78	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 98
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
358	nr działki: 359	dz. włączenia: 378	L: 1,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 102
Regul.: 11550	Nastawa: 4,50	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 58	Izol.: 1	Dtd: 0,7	
359	nr działki: 358	dz. włączenia: 378	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 46
Regul.: 11690	Nastawa: 4,00	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
360	nr działki: -357	dz. włączenia: -368	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 404,6	Q [W]: 7056	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 31	w: 0,312	R: 91,4	R*I+Z: 305
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 82	Izol.: 1 Dtd: 0,2
361	nr działki: -356	dz. włączenia: -368	L: 1,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 100
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 39	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
362	nr działki: -355	dz. włączenia: -368	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 44

DZIAŁKI

Regul.:	60	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
363	nr działki: 284	dz. włączenia: 354	L: 1,6 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704	Średnica: 20		
dzeta: 0,7	Z: 15	w: 0,210	R: 41,8	R*I+Z: 82	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 66	Izol.: 1	Dtd: 0,2
364	nr działki: 287	dz. włączenia: 284	L: 1,1 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,8 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15		
dzeta: 12,0	Z: 20	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 27	
Regul.:	12370	Nastawa:	3,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 34	Izol.: 1	Dtd: 0,7		
365	nr działki: -291	dz. włączenia: -333	L: 2,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,1 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20		
dzeta: 0,6	Z: 9	w: 0,176	R: 30,8	R*I+Z: 86	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 68	Izol.: 1	Dtd: 0,3
366	nr działki: -294	dz. włączenia: -333	L: 1,1 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,3 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15		
dzeta: 10,9	Z: 18	w: 0,059	R: 6,3	R*I+Z: 25	
Regul.:	30	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 23	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
367	nr działki: 297	dz. włączenia: 303	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 615,4	Q [W]: 10731	Średnica: 25		
dzeta: 3,5	Z: 153	w: 0,300	R: 60,3	R*I+Z: 171	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,0
368	nr działki: 303	dz. włączenia: 7	L: 1,9 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 3414,2	Q [W]: 59535	Średnica: 50		
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,441	R: 53,3	R*I+Z: 101	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 177	Izol.: 1	Dtd: 0,0
369	nr działki: 332	dz. włączenia: 339	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20		
dzeta: 3,5	Z: 42	w: 0,157	R: 24,3	R*I+Z: 50	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1	Dtd: 0,1
370	nr działki: -335	dz. włączenia: -336	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 615,4	Q [W]: 10731	Średnica: 25		
dzeta: 2,5	Z: 106	w: 0,297	R: 60,8	R*I+Z: 125	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1	Dtd: 0,0
371	nr działki: -336	dz. włączenia: -6	L: 1,9 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 3414,2	Q [W]: 59535	Średnica: 50		
dzeta: 0,0	Z: 0	w: 0,438	R: 53,6	R*I+Z: 102	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 114	Izol.: 1	Dtd: 0,0
372	nr działki: -337	dz. włączenia: -347	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20		
dzeta: 2,5	Z: 29	w: 0,156	R: 24,8	R*I+Z: 37	
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0
373	nr działki: 339	dz. włączenia: 303	L: 2,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 2798,8	Q [W]: 48804	Średnica: 40		

DZIAŁKI

dzeta: 2,3	Z: 375	w: 0,579	R: 122,8	R*I+Z: 670
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 186	Izol.: 1 Dtd: 0,1
374	nr działki: 342	dz. włączenia: 345	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 3,5	Z: 53	w: 0,177	R: 30,3	R*I+Z: 63
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 13	Izol.: 1 Dtd: 0,0
375	nr działki: 345	dz. włączenia: 339	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 2596,5	Q [W]: 45276	Średnica: 40	
dzeta: 0,7	Z: 98	w: 0,537	R: 106,1	R*I+Z: 236
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 100	Izol.: 1 Dtd: 0,0
376	nr działki: 346	dz. włączenia: 381	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 3,5	Z: 84	w: 0,222	R: 33,9	R*I+Z: 94
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1 Dtd: 0,0
377	nr działki: -347	dz. włączenia: -336	L: 2,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 2798,8	Q [W]: 48804	Średnica: 40	
dzeta: 1,7	Z: 280	w: 0,574	R: 123,0	R*I+Z: 575
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 120	Izol.: 1 Dtd: 0,0
378	nr działki: -351	dz. włączenia: -379	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 2,5	Z: 37	w: 0,176	R: 30,8	R*I+Z: 46
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1 Dtd: 0,0
379	nr działki: -379	dz. włączenia: -347	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 2596,5	Q [W]: 45276	Średnica: 40	
dzeta: 0,6	Z: 85	w: 0,532	R: 106,3	R*I+Z: 223
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 65	Izol.: 1 Dtd: 0,0
380	nr działki: -380	dz. włączenia: -390	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 25	
dzeta: 2,5	Z: 58	w: 0,220	R: 34,3	R*I+Z: 68
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
381	nr działki: 381	dz. włączenia: 345	L: 6,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 2368,9	Q [W]: 41307	Średnica: 40	
dzeta: 0,7	Z: 82	w: 0,490	R: 88,7	R*I+Z: 676
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 516	Izol.: 1 Dtd: 0,2
382	nr działki: 382	dz. włączenia: 381	L: 12,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 1913,6	Q [W]: 33369	Średnica: 32	
dzeta: 7,9	Z: 1224	w: 0,564	R: 147,2	R*I+Z: 3048
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 790	Izol.: 1 Dtd: 0,4
383	nr działki: 383	dz. włączenia: 382	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 82
Regul.:	16050	Nastawa:	4,00	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 30	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
384	nr działki: 384	dz. włączenia: 382	L: 2,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,2 [m]	G [kg/h]: 1837,8	Q [W]: 32046	Średnica: 40	
dzeta: 2,3	Z: 162	w: 0,380	R: 54,2	R*I+Z: 270

DZIAŁKI

Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.:	152	Izol.:	1	Dtd:	0,1
385	nr działki: 385	dz. włączenia: 399	L: 1,4 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15					
dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 58				
Regul.:	15730	Nastawa:	3,50	Zawór:				
15 RTD-N_ps	Q dz.:	45	Izol.:	1	Dtd:	0,7		
386	nr działki: 386	dz. włączenia: 399	L: 0,7 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15					
dzeta: 12,8	Z: 22	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 26				
Regul.:	15820	Nastawa:	3,00	Zawór:				
15 RTD-N_ps	Q dz.:	22	Izol.:	1	Dtd:	0,5		
387	nr działki: 387	dz. włączenia: 399	L: 3,0 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15					
dzeta: 0,9	Z: 9	w: 0,142	R: 29,7	R*I+Z: 98				
Regul.:		Nastawa:		Zawór:				
			Q dz.:	99	Izol.:	1	Dtd:	0,8
388	nr działki: 388	dz. włączenia: 387	L: 1,4 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15					
dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 52				
Regul.:	15760	Nastawa:	3,50	Zawór:				
15 RTD-N_ps	Q dz.:	44	Izol.:	1	Dtd:	0,6		
389	nr działki: 389	dz. włączenia: 387	L: 0,7 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15					
dzeta: 10,7	Z: 18	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 22				
Regul.:	15850	Nastawa:	3,00	Zawór:				
15 RTD-N_ps	Q dz.:	22	Izol.:	1	Dtd:	0,4		
390	nr działki: -390	dz. włączenia: -379	L: 6,7 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 2368,9	Q [W]: 41307	Średnica: 40					
dzeta: 0,6	Z: 71	w: 0,486	R: 89,0	R*I+Z: 667				
Regul.:		Nastawa:		Zawór:				
			Q dz.:	335	Izol.:	1	Dtd:	0,1
391	nr działki: -391	dz. włączenia: -390	L: 12,4 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 1913,6	Q [W]: 33369	Średnica: 32					
dzeta: 7,3	Z: 1126	w: 0,559	R: 147,5	R*I+Z: 2955				
Regul.:		Nastawa:		Zawór:				
			Q dz.:	518	Izol.:	1	Dtd:	0,2
392	nr działki: -392	dz. włączenia: -391	L: 0,9 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15					
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 76				
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:				
15 RLV_p	Q dz.:	20	Izol.:	1	Dtd:	0,2		
393	nr działki: -393	dz. włączenia: -391	L: 2,0 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 1,9 [m]	G [kg/h]: 1837,8	Q [W]: 32046	Średnica: 40					
dzeta: 1,7	Z: 121	w: 0,377	R: 54,5	R*I+Z: 230				
Regul.:		Nastawa:		Zawór:				
			Q dz.:	101	Izol.:	1	Dtd:	0,0
394	nr działki: -394	dz. włączenia: -401	L: 1,4 [m]	T ot.:	20			
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15					
dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 57				
Regul.:	60	Nastawa:	-	Zawór:				

DZIAŁKI

15 RLV_p Q dz.: **30** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

395 nr działki: **-395** dz. włączenia: **-401** L: **0,7 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,8 [m]** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735** Średnica: **15**
dzeta: **12,4** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3** R*I+Z: **25**
Regul.: **30** Nastawa: **-** Zawór:

15 RLV_p Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

396 nr działki: **-396** dz. włączenia: **-401** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **5,4 [m]** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764** Średnica: **15**
dzeta: **0,6** Z: **6** w: **0,140** R: **30,4** R*I+Z: **98**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **64** Izol.: **1** Dtd: **0,5**

397 nr działki: **-397** dz. włączenia: **-396** L: **1,4 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **6,8 [m]** G [kg/h]: **59,0** Q [W]: **1029** Średnica: **15**
dzeta: **12,9** Z: **42** w: **0,082** R: **11,4** R*I+Z: **58**
Regul.: **60** Nastawa: **-** Zawór:

15 RLV_p Q dz.: **29** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

398 nr działki: **-398** dz. włączenia: **-396** L: **0,7 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **6,8 [m]** G [kg/h]: **42,2** Q [W]: **735** Średnica: **15**
dzeta: **12,5** Z: **21** w: **0,059** R: **6,3** R*I+Z: **25**
Regul.: **30** Nastawa: **-** Zawór:

15 RLV_p Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

399 nr działki: **399** dz. włączenia: **384** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,7 [m]** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528** Średnica: **20**
dzeta: **1,9** Z: **23** w: **0,157** R: **24,3** R*I+Z: **52**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **50** Izol.: **1** Dtd: **0,2**

400 nr działki: **400** dz. włączenia: **403** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **160,2** Q [W]: **2793** Średnica: **15**
dzeta: **3,5** Z: **86** w: **0,224** R: **70,6** R*I+Z: **107**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

401 nr działki: **-401** dz. włączenia: **-393** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,4 [m]** G [kg/h]: **202,3** Q [W]: **3528** Średnica: **20**
dzeta: **1,3** Z: **16** w: **0,156** R: **24,8** R*I+Z: **46**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

402 nr działki: **-402** dz. włączenia: **-409** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **160,2** Q [W]: **2793** Średnica: **15**
dzeta: **2,5** Z: **60** w: **0,222** R: **71,6** R*I+Z: **81**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **7** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

403 nr działki: **403** dz. włączenia: **384** L: **3,5 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **1635,4** Q [W]: **28518** Średnica: **32**
dzeta: **5,3** Z: **600** w: **0,482** R: **108,3** R*I+Z: **979**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **221** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

404 nr działki: **404** dz. włączenia: **405** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **539,5** Q [W]: **9408** Średnica: **25**
dzeta: **3,5** Z: **118** w: **0,263** R: **46,8** R*I+Z: **132**
Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

405 nr działki: **405** dz. włączenia: **403** L: **9,5 [m]** T ot.: **20**
Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **1475,3** Q [W]: **25725** Średnica: **32**

DZIAŁKI

dzeta: 2,1	Z: 193	w: 0,435	R: 88,7	R*I+Z: 1036
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 597	Izol.: 1 Dtd: 0,3
406	nr działki: 406	dz. włączenia: 407	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 564,8	Q [W]: 9849	Średnica: 25	
dzeta: 1,6	Z: 59	w: 0,275	R: 51,1	R*I+Z: 74
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 15	Izol.: 1 Dtd: 0,0
407	nr działki: 407	dz. włączenia: 405	L: 7,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 935,7	Q [W]: 16317	Średnica: 25	
dzeta: 2,3	Z: 233	w: 0,456	R: 135,5	R*I+Z: 1208
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 366	Izol.: 1 Dtd: 0,3
408	nr działki: 408	dz. włączenia: 415	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 143,3	Q [W]: 2499	Średnica: 15	
dzeta: 3,5	Z: 69	w: 0,201	R: 57,2	R*I+Z: 86
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,1
409	nr działki: -409	dz. włączenia: -393	L: 3,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 1635,4	Q [W]: 28518	Średnica: 32	
dzeta: 4,2	Z: 477	w: 0,478	R: 108,7	R*I+Z: 857
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 134	Izol.: 1 Dtd: 0,1
410	nr działki: -410	dz. włączenia: -411	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 539,5	Q [W]: 9408	Średnica: 25	
dzeta: 2,5	Z: 82	w: 0,261	R: 47,4	R*I+Z: 96
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
411	nr działki: -411	dz. włączenia: -409	L: 9,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 1475,3	Q [W]: 25725	Średnica: 32	
dzeta: 2,0	Z: 183	w: 0,431	R: 89,1	R*I+Z: 1030
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 366	Izol.: 1 Dtd: 0,2
412	nr działki: -412	dz. włączenia: -413	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 564,8	Q [W]: 9849	Średnica: 25	
dzeta: 1,1	Z: 41	w: 0,273	R: 51,7	R*I+Z: 56
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 10	Izol.: 1 Dtd: 0,0
413	nr działki: -413	dz. włączenia: -411	L: 7,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 935,7	Q [W]: 16317	Średnica: 25	
dzeta: 1,7	Z: 174	w: 0,452	R: 136,1	R*I+Z: 1153
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 227	Izol.: 1 Dtd: 0,2
414	nr działki: -414	dz. włączenia: -421	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 143,3	Q [W]: 2499	Średnica: 15	
dzeta: 2,5	Z: 48	w: 0,199	R: 58,1	R*I+Z: 65
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 6	Izol.: 1 Dtd: 0,0
415	nr działki: 415	dz. włączenia: 407	L: 7,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 370,9	Q [W]: 6468	Średnica: 20	
dzeta: 2,3	Z: 93	w: 0,289	R: 76,7	R*I+Z: 645
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 300	Izol.: 1 Dtd: 0,7
416	nr działki: 416	dz. włączenia: 415	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 2,1	Z: 32	w: 0,177	R: 30,3	R*I+Z: 126
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 126	Izol.: 1 Dtd: 0,5

DZIAŁKI

417	nr działki: 417	dz. włączenia: 416	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,2 [m]	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	Średnica: 15	
dzeta: 16,5	Z: 72	w: 0,094	R: 14,1	R*I+Z: 115
Regul.: 7730	Nastawa: 5,00	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 97	Izol.: 1	Dtd: 1,2	
418	nr działki: 418	dz. włączenia: 419	L: 0,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15	
dzeta: 10,1	Z: 99	w: 0,142	R: 29,7	R*I+Z: 120
Regul.: 7340	Nastawa: 6,50	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 22	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
419	nr działki: 419	dz. włączenia: 416	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 160,2	Q [W]: 2793	Średnica: 15	
dzeta: 4,8	Z: 118	w: 0,224	R: 70,6	R*I+Z: 202
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 38	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
420	nr działki: 420	dz. włączenia: 419	L: 3,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 40	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 81
Regul.: 7740	Nastawa: 4,50	Zawór:		
15 RTD-N_ps	Q dz.: 115	Izol.: 1	Dtd: 1,7	
421	nr działki: -421	dz. włączenia: -413	L: 7,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 370,9	Q [W]: 6468	Średnica: 20	
dzeta: 1,7	Z: 70	w: 0,286	R: 77,4	R*I+Z: 627
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 190	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
422	nr działki: -422	dz. włączenia: -421	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 2,0	Z: 30	w: 0,176	R: 30,8	R*I+Z: 126
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 82	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
423	nr działki: -423	dz. włączenia: -422	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,9 [m]	G [kg/h]: 67,4	Q [W]: 1176	Średnica: 15	
dzeta: 20,3	Z: 88	w: 0,094	R: 14,5	R*I+Z: 133
Regul.: 70	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 62	Izol.: 1	Dtd: 0,8	
424	nr działki: -424	dz. włączenia: -425	L: 0,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15	
dzeta: 9,6	Z: 93	w: 0,140	R: 30,4	R*I+Z: 115
Regul.: 160	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 15	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
425	nr działki: -425	dz. włączenia: -422	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 160,2	Q [W]: 2793	Średnica: 15	
dzeta: 8,6	Z: 210	w: 0,222	R: 71,6	R*I+Z: 296
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 25	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
426	nr działki: -426	dz. włączenia: -425	L: 3,7 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 11,9	Z: 39	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 82
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór:		
15 RLV_p	Q dz.: 72	Izol.: 1	Dtd: 1,1	

DZIAŁKI

427	nr działki: 454	dz. włączenia: 297	L: 1,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 615,4	Q [W]: 10731	Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 123	w: 0,300	R: 60,3	R*I+Z: 231
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 93	Izol.: 1 Dtd: 0,1
428	nr działki: 452	dz. włączenia: 451	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 57
Regul.:	24000	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 43	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
429	nr działki: 451	dz. włączenia: 454	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 404,6	Q [W]: 7056	Średnica: 20	
dzeta: 0,9	Z: 43	w: 0,315	R: 90,6	R*I+Z: 315
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 129	Izol.: 1 Dtd: 0,3
430	nr działki: 450	dz. włączenia: 451	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 79
Regul.:	23920	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
431	nr działki: 449	dz. włączenia: 451	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704	Średnica: 20	
dzeta: 0,8	Z: 17	w: 0,210	R: 41,8	R*I+Z: 142
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 127	Izol.: 1 Dtd: 0,4
432	nr działki: 448	dz. włączenia: 449	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 43	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 57
Regul.:	23930	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
433	nr działki: 447	dz. włączenia: 449	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,0 [m]	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 16	w: 0,189	R: 51,0	R*I+Z: 174
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 103	Izol.: 1 Dtd: 0,7
434	nr działki: 446	dz. włączenia: 447	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 37	w: 0,083	R: 11,1	R*I+Z: 51
Regul.:	23800	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,6	
435	nr działki: 445	dz. włączenia: 447	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 10,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 68
Regul.:	23720	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
436	nr działki: 444	dz. włączenia: 449	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 79
Regul.:	23840	Nastawa:	3,50	Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,2	

DZIAŁKI

437	nr działki: -443	dz. włączenia: -335	L: 1,8 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 615,4	Q [W]: 10731	Średnica: 25	
dzeta: 2,8	Z: 122	w: 0,297	R: 60,8	R*I+Z: 231
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 62	Izol.: 1 Dtd: 0,1
438	nr działki: -440	dz. włączenia: -429	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 56
Regul.:	60	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
439	nr działki: -439	dz. włączenia: -429	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 76
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
440	nr działki: -438	dz. włączenia: -429	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 269,8	Q [W]: 4704	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 13	w: 0,208	R: 42,4	R*I+Z: 140
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 85	Izol.: 1 Dtd: 0,3
441	nr działki: -437	dz. włączenia: -438	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 41	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 56
Regul.:	60	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
442	nr działki: -436	dz. włączenia: -438	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 76
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
443	nr działki: -435	dz. włączenia: -438	L: 3,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 8,5 [m]	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 11	w: 0,187	R: 51,9	R*I+Z: 172
Regul.:	Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 68	Izol.: 1 Dtd: 0,4
444	nr działki: -434	dz. włączenia: -435	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 42	w: 0,082	R: 11,4	R*I+Z: 57
Regul.:	60	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
445	nr działki: -433	dz. włączenia: -435	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 9,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 77
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 11	Izol.: 1	Dtd: 0,1	
446	nr działki: 431	dz. włączenia: 454	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 79
Regul.:	24350	Nastawa: 3,50	Zawór:	

DZIAŁKI

15 RTD-N_ps Q dz.: 17 Izol.: 1 Dtd: 0,2

447 nr działki: 430	dz. włączenia: 454	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352	Średnica: 15
dzeta: 12,8	Z: 223	w: 0,189	R: 51,0
Regul.: 23730	Nastawa: 5,50	Zawór: R*I+Z: 289	

15 RTD-N_ps Q dz.: 44 Izol.: 1 Dtd: 0,3

448 nr działki: -429	dz. włączenia: -443	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 404,6	Q [W]: 7056	Średnica: 20
dzeta: 0,6	Z: 31	w: 0,312	R: 91,4
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 87	Izol.: 1	Dtd: 0,2

449 nr działki: -428	dz. włączenia: -443	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór: R*I+Z: 76	

15 RLV_p Q dz.: 11 Izol.: 1 Dtd: 0,1

450 nr działki: -427	dz. włączenia: -443	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 134,9	Q [W]: 2352	Średnica: 15
dzeta: 12,4	Z: 213	w: 0,187	R: 51,9
Regul.: 290	Nastawa: -	Zawór: R*I+Z: 281	

15 RLV_p Q dz.: 30 Izol.: 1 Dtd: 0,2

451 nr działki: 432	dz. włączenia: 442	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15
dzeta: 3,5	Z: 6	w: 0,059	R: 6,0
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 9	Izol.: 1	Dtd: 0,2

452 nr działki: -441	dz. włączenia: -457	L: 0,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15
dzeta: 2,5	Z: 4	w: 0,059	R: 6,3
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 6	Izol.: 1	Dtd: 0,1

453 nr działki: 442	dz. włączenia: 332	L: 8,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20
dzeta: 1,4	Z: 17	w: 0,157	R: 24,3
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 349	Izol.: 1	Dtd: 1,5

454 nr działki: 453	dz. włączenia: 442	L: 5,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 160,2	Q [W]: 2793	Średnica: 15
dzeta: 3,7	Z: 91	w: 0,224	R: 70,6
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 180	Izol.: 1	Dtd: 1,0

455 nr działki: 455	dz. włączenia: 453	L: 2,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,5 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15
dzeta: 13,9	Z: 24	w: 0,059	R: 6,0
Regul.: 22360	Nastawa: 2,50	Zawór: R*I+Z: 39	

15 RTD-N_ps Q dz.: 80 Izol.: 1 Dtd: 1,6

456 nr działki: 456	dz. włączenia: 453	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15
dzeta: 13,5	Z: 180	w: 0,165	R: 39,7
Regul.: 21920	Nastawa: 5,00	Zawór: R*I+Z: 239	

15 RTD-N_ps Q dz.: 48 Izol.: 1 Dtd: 0,3

DZIAŁKI

457	nr działki: -457	dz. włączenia: -337	L: 8,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 202,3	Q [W]: 3528	Średnica: 20	
dzeta: 1,4	Z: 17	w: 0,156	R: 24,8	R*I+Z: 220
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 214	Izol.: 1	Dtd: 0,9
458	nr działki: -458	dz. włączenia: -457	L: 5,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 160,2	Q [W]: 2793	Średnica: 15	
dzeta: 3,1	Z: 76	w: 0,222	R: 71,6	R*I+Z: 470
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 116	Izol.: 1	Dtd: 0,6
459	nr działki: -459	dz. włączenia: -458	L: 2,6 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,9 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 15,7	Z: 26	w: 0,059	R: 6,3	R*I+Z: 43
Regul.:	30	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 51	Izol.: 1	Dtd: 1,0	
460	nr działki: -460	dz. włączenia: -458	L: 1,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,4 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15	
dzeta: 15,3	Z: 201	w: 0,164	R: 40,5	R*I+Z: 262
Regul.:	220	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 32	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
461	nr działki: 461	dz. włączenia: 432	L: 2,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,5 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 14,1	Z: 24	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 38
Regul.:	23300	Nastawa: 2,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 72	Izol.: 1	Dtd: 1,5	
462	nr działki: -462	dz. włączenia: -441	L: 2,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: -0,9 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 14,1	Z: 24	w: 0,059	R: 6,3	R*I+Z: 38
Regul.:	30	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 0,9	
463	nr działki: 486	dz. włączenia: 342	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 2,8	Z: 43	w: 0,177	R: 30,3	R*I+Z: 85
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 60	Izol.: 1	Dtd: 0,2
464	nr działki: 484	dz. włączenia: 486	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 2,3	Z: 51	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 242
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 101	Izol.: 1	Dtd: 0,6
465	nr działki: 483	dz. włączenia: 484	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,1	Z: 56	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 71
Regul.:	22860	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
466	nr działki: 482	dz. włączenia: 484	L: 3,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 134
Regul.:	22950	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 127	Izol.: 1	Dtd: 1,4	

DZIAŁKI

467	nr działki: -476	dz. włączenia: -351	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 227,6	Q [W]: 3969	Średnica: 20	
dzeta: 2,8	Z: 42	w: 0,176	R: 30,8	R*I+Z: 86
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 39	Izol.: 1	Dtd: 0,1
468	nr działki: -474	dz. włączenia: -465	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 9,6	Z: 52	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 69
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
469	nr działki: -473	dz. włączenia: -465	L: 3,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,9	Z: 65	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 135
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 83	Izol.: 1	Dtd: 0,9	
470	nr działki: 467	dz. włączenia: 486	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,0	Z: 66	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 82
Regul.:	23120	Nastawa: 3,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 30	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
471	nr działki: -465	dz. włączenia: -476	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 1,7	Z: 38	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 232
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 66	Izol.: 1	Dtd: 0,4
472	nr działki: -464	dz. włączenia: -476	L: 0,9 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,9	Z: 60	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 76
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 20	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
473	nr działki: 510	dz. włączenia: 346	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 20	
dzeta: 3,0	Z: 182	w: 0,354	R: 113,6	R*I+Z: 341
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 60	Izol.: 1	Dtd: 0,1
474	nr działki: 509	dz. włączenia: 508	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 90
Regul.:	21040	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
475	nr działki: 508	dz. włączenia: 510	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,9 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 0,8	Z: 22	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 178
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 128	Izol.: 1	Dtd: 0,4
476	nr działki: 507	dz. włączenia: 508	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	21030	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 43	Izol.: 1	Dtd: 0,5	

DZIAŁKI

477	nr działki: 506	dz. włączenia: 508	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 20	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 211
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 100	Izol.: 1	Dtd: 0,6
478	nr działki: 505	dz. włączenia: 506	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 78
Regul.:	20840	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 36	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
479	nr działki: 501	dz. włączenia: 506	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 61	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 84
Regul.:	20830	Nastawa: 4,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
480	nr działki: -500	dz. włączenia: -380	L: 1,4 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,2 [m]	G [kg/h]: 455,2	Q [W]: 7938	Średnica: 20	
dzeta: 2,9	Z: 178	w: 0,351	R: 114,5	R*I+Z: 338
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 39	Izol.: 1	Dtd: 0,1
481	nr działki: -499	dz. włączenia: -489	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 87
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
482	nr działki: -498	dz. włączenia: -489	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 91
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 29	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
483	nr działki: -497	dz. włączenia: -489	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 208
Regul.:	Nastawa: Zawór:	Q dz.: 65	Izol.: 1	Dtd: 0,4
484	nr działki: -496	dz. włączenia: -497	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 88
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 24	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
485	nr działki: -495	dz. włączenia: -497	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94
Regul.:	90	Nastawa: -	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
486	nr działki: 491	dz. włączenia: 510	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 93
Regul.:	21190	Nastawa: 4,00	Zawór:	

DZIAŁKI

15 RTD-N_ps Q dz.: 43 Izol.: 1 Dtd: 0,5

487 nr działki: 490	dz. włączenia: 510	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5
Regul.: 21200	Nastawa: 4,00	Zawór: R*I+Z: 90	

15 RTD-N_ps Q dz.: 36 Izol.: 1 Dtd: 0,4

488 nr działki: -489	dz. włączenia: -500	L: 3,0 [m]	T ot.: 20
Hdz: 2,4 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20
dzeta: 0,6	Z: 16	w: 0,234	R: 52,9
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 84	Izol.: 1	Dtd: 0,2

489 nr działki: -488	dz. włączenia: -500	L: 1,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór: R*I+Z: 91	

15 RLV_p Q dz.: 29 Izol.: 1 Dtd: 0,3

490 nr działki: -487	dz. włączenia: -500	L: 1,1 [m]	T ot.: 20
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0
Regul.: 90	Nastawa: -	Zawór: R*I+Z: 87	

15 RLV_p Q dz.: 24 Izol.: 1 Dtd: 0,3

491 nr działki: 477	dz. włączenia: 468	L: 1,2 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,7 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15
dzeta: 4,8	Z: 64	w: 0,165	R: 39,7
Regul.: Nastawa: Zawór:	Q dz.: 40	Izol.: 1	Dtd: 0,3

492 nr działki: 475	dz. włączenia: 477	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 10,1	Z: 34	w: 0,083	R: 11,1
Regul.: 13550	Nastawa: 4,00	Zawór: R*I+Z: 39	

15 RTD-N_ps Q dz.: 16 Izol.: 1 Dtd: 0,2

493 nr działki: 472	dz. włączenia: 477	L: 3,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 12,0	Z: 40	w: 0,083	R: 11,1
Regul.: 13700	Nastawa: 3,50	Zawór: R*I+Z: 79	

15 RTD-N_ps Q dz.: 112 Izol.: 1 Dtd: 1,6

494 nr działki: -470	dz. włączenia: -471	L: 0,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 9,6	Z: 32	w: 0,082	R: 11,4
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór: R*I+Z: 37	

15 RLV_p Q dz.: 11 Izol.: 1 Dtd: 0,2

495 nr działki: -469	dz. włączenia: -471	L: 3,5 [m]	T ot.: 20
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 59,0	Q [W]: 1029	Średnica: 15
dzeta: 11,9	Z: 39	w: 0,082	R: 11,4
Regul.: 60	Nastawa: -	Zawór: R*I+Z: 79	

15 RLV_p Q dz.: 72 Izol.: 1 Dtd: 1,1

496 nr działki: -466	dz. włączenia: -478	L: 2,3 [m]	T ot.: 20
Hdz: 1,9 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15

DZIAŁKI

dzeta: 20,3	Z: 34	w: 0,059	R: 6,3	R*I+Z: 49
Regul.: 30		Nastawa: -		Zawór:
15 RLV_p	Q dz.: 47	Izol.: 1	Dtd: 1,0	
497 nr działki: 463	dz. włączenia: 468	L: 2,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 2,2 [m]	G [kg/h]: 42,2	Q [W]: 735	Średnica: 15	
dzeta: 16,5	Z: 28	w: 0,059	R: 6,0	R*I+Z: 42
Regul.: 13660		Nastawa: 3,00		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 73	Izol.: 1	Dtd: 1,5	
498 nr działki: 468	dz. włączenia: 400	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 160,2	Q [W]: 2793	Średnica: 20	
dzeta: 0,6	Z: 5	w: 0,125	R: 15,7	R*I+Z: 9
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 12	Izol.: 1	Dtd: 0,1
499 nr działki: -471	dz. włączenia: -478	L: 1,2 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,4 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15	
dzeta: 8,6	Z: 114	w: 0,164	R: 40,5	R*I+Z: 163
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,2
500 nr działki: -478	dz. włączenia: -402	L: 0,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 160,2	Q [W]: 2793	Średnica: 20	
dzeta: -0,4	Z: -3	w: 0,124	R: 16,1	R*I+Z: 2
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 8	Izol.: 1	Dtd: 0,0
501 nr działki: 517	dz. włączenia: 516	L: 0,8 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 84
Regul.: 11100		Nastawa: 4,50		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
502 nr działki: 516	dz. włączenia: 518	L: 1,2 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,7 [m]	G [kg/h]: 303,5	Q [W]: 5292	Średnica: 20	
dzeta: 4,8	Z: 130	w: 0,236	R: 52,2	R*I+Z: 193
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 50	Izol.: 1	Dtd: 0,1
503 nr działki: 515	dz. włączenia: 516	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 4,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 12,8	Z: 70	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 95
Regul.: 11080		Nastawa: 4,50		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 45	Izol.: 1	Dtd: 0,5	
504 nr działki: 514	dz. włączenia: 516	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 5,9 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15	
dzeta: 0,9	Z: 20	w: 0,213	R: 63,7	R*I+Z: 211
Regul.: Nastawa:	Zawór:	Q dz.: 98	Izol.: 1	Dtd: 0,6
505 nr działki: 513	dz. włączenia: 514	L: 0,8 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 10,7	Z: 59	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 73
Regul.: 10900		Nastawa: 4,50		Zawór:
15 RTD-N_ps	Q dz.: 26	Izol.: 1	Dtd: 0,3	
506 nr działki: 512	dz. włączenia: 514	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 7,3 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15	
dzeta: 11,1	Z: 61	w: 0,106	R: 17,5	R*I+Z: 86

DZIAŁKI

Regul.:	10880	Nastawa:	4,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 45	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
507	nr działki: -504	dz. włączenia: -519	L: 0,8 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 82	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
508	nr działki: -503	dz. włączenia: -519	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 93	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 30	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
509	nr działki: -502	dz. włączenia: -519	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15		
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 208	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 64	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
510	nr działki: -494	dz. włączenia: -502	L: 0,8 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 82	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
511	nr działki: -493	dz. włączenia: -502	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 95	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 30	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
512	nr działki: 492	dz. włączenia: 511	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 13,7	Z: 182	w: 0,165	R: 39,7	R*I+Z: 238	
Regul.:	10540	Nastawa:	6,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 46	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
513	nr działki: 485	dz. włączenia: 511	L: 0,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 13,3	Z: 177	w: 0,165	R: 39,7	R*I+Z: 197	
Regul.:	10630	Nastawa:	6,50	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
514	nr działki: -481	dz. włączenia: -520	L: 2,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,9 [m]	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116	Średnica: 20		
dzeta: 9,0	Z: 147	w: 0,182	R: 33,0	R*I+Z: 213	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 55	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
515	nr działki: -480	dz. włączenia: -481	L: 1,4 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 17,5	Z: 231	w: 0,164	R: 40,5	R*I+Z: 288	
Regul.:	220	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 31	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
516	nr działki: -479	dz. włączenia: -481	L: 0,5 [m]	T ot.: 20	

DZIAŁKI

Hdz: **0,7 [m]** G [kg/h]: **118,0** Q [W]: **2058** Średnica: **15**
 dzeta: **17,1** Z: **226** w: **0,164** R: **40,5** R*I+Z: **246**
 Regul.: **220** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **11** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

517 nr działki: **511** dz. włączenia: **518** L: **2,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **2,2 [m]** G [kg/h]: **236,0** Q [W]: **4116** Średnica: **20**
 dzeta: **5,2** Z: **85** w: **0,184** R: **32,4** R*I+Z: **150**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **83** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

518 nr działki: **518** dz. włączenia: **404** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **539,5** Q [W]: **9408** Średnica: **25**
 dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,263** R: **46,8** R*I+Z: **14**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

519 nr działki: **-519** dz. włączenia: **-520** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,4 [m]** G [kg/h]: **303,5** Q [W]: **5292** Średnica: **20**
 dzeta: **8,6** Z: **233** w: **0,234** R: **52,9** R*I+Z: **296**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

520 nr działki: **-520** dz. włączenia: **-410** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **539,5** Q [W]: **9408** Średnica: **25**
 dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,261** R: **47,4** R*I+Z: **14**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

521 nr działki: **540** dz. włączenia: **539** L: **0,8 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **70** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **84**
 Regul.: **8750** Nastawa: **5,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **26** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

522 nr działki: **539** dz. włączenia: **523** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,7 [m]** G [kg/h]: **328,8** Q [W]: **5733** Średnica: **20**
 dzeta: **4,8** Z: **153** w: **0,256** R: **60,9** R*I+Z: **226**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **50** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

523 nr działki: **538** dz. włączenia: **539** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **4,3 [m]** G [kg/h]: **101,2** Q [W]: **1764** Średnica: **15**
 dzeta: **12,8** Z: **125** w: **0,142** R: **29,7** R*I+Z: **164**
 Regul.: **8530** Nastawa: **6,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **42** Izol.: **1** Dtd: **0,4**

524 nr działki: **537** dz. włączenia: **539** L: **3,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **5,9 [m]** G [kg/h]: **151,7** Q [W]: **2646** Średnica: **15**
 dzeta: **0,9** Z: **20** w: **0,213** R: **63,7** R*I+Z: **211**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **98** Izol.: **1** Dtd: **0,6**

525 nr działki: **536** dz. włączenia: **537** L: **0,8 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **10,7** Z: **59** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **73**
 Regul.: **8550** Nastawa: **5,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **25** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

526 nr działki: **535** dz. włączenia: **537** L: **1,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **7,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **11,1** Z: **61** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **84**

DZIAŁKI

Regul.:	8540	Nastawa:	5,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 41	Izol.: 1	Dtd: 0,5		
527	nr działki: -534	dz. włączenia: -522	L: 0,8 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,4	Z: 67	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 82	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
528	nr działki: -533	dz. włączenia: -522	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,8 [m]	G [kg/h]: 101,2	Q [W]: 1764	Średnica: 15		
dzeta: 12,4	Z: 120	w: 0,140	R: 30,4	R*I+Z: 159	
Regul.:	160	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
529	nr działki: -532	dz. włączenia: -522	L: 3,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 5,4 [m]	G [kg/h]: 151,7	Q [W]: 2646	Średnica: 15		
dzeta: 0,6	Z: 14	w: 0,211	R: 64,7	R*I+Z: 208	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 63	Izol.: 1	Dtd: 0,4	
530	nr działki: -531	dz. włączenia: -532	L: 0,8 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,5	Z: 68	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 82	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 17	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
531	nr działki: -530	dz. włączenia: -532	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 6,8 [m]	G [kg/h]: 75,9	Q [W]: 1323	Średnica: 15		
dzeta: 12,9	Z: 70	w: 0,105	R: 18,0	R*I+Z: 94	
Regul.:	90	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 27	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
532	nr działki: 529	dz. włączenia: 524	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 13,7	Z: 182	w: 0,165	R: 39,7	R*I+Z: 234	
Regul.:	8290	Nastawa:	7,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 42	Izol.: 1	Dtd: 0,3		
533	nr działki: 528	dz. włączenia: 524	L: 0,5 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 1,2 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 13,3	Z: 177	w: 0,165	R: 39,7	R*I+Z: 197	
Regul.:	8360	Nastawa:	7,00	Zawór:	
15 RTD-N_ps	Q dz.: 16	Izol.: 1	Dtd: 0,1		
534	nr działki: -527	dz. włączenia: -521	L: 2,0 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 3,3 [m]	G [kg/h]: 236,0	Q [W]: 4116	Średnica: 20		
dzeta: 9,0	Z: 147	w: 0,182	R: 33,0	R*I+Z: 213	
Regul.:		Nastawa:		Zawór:	
		Q dz.: 55	Izol.: 1	Dtd: 0,2	
535	nr działki: -526	dz. włączenia: -527	L: 1,3 [m]	T ot.: 20	
Hdz: 0,7 [m]	G [kg/h]: 118,0	Q [W]: 2058	Średnica: 15		
dzeta: 17,5	Z: 231	w: 0,164	R: 40,5	R*I+Z: 284	
Regul.:	220	Nastawa:	-	Zawór:	
15 RLV_p	Q dz.: 28	Izol.: 1	Dtd: 0,2		
536	nr działki: -525	dz. włączenia: -527	L: 0,5 [m]	T ot.: 20	

DZIAŁKI

Hdz: **0,7 [m]** G [kg/h]: **118,0** Q [W]: **2058** Średnica: **15**
 dzeta: **17,1** Z: **226** w: **0,164** R: **40,5** R*I+Z: **246**
 Regul.: **220** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **11** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

537 nr działki: **524** dz. włączenia: **523** L: **2,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **236,0** Q [W]: **4116** Średnica: **20**
 dzeta: **5,2** Z: **85** w: **0,184** R: **32,4** R*I+Z: **150**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **83** Izol.: **1** Dtd: **0,3**

538 nr działki: **523** dz. włączenia: **406** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **564,8** Q [W]: **9849** Średnica: **25**
 dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,275** R: **51,1** R*I+Z: **15**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **15** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

539 nr działki: **-522** dz. włączenia: **-521** L: **1,2 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,4 [m]** G [kg/h]: **328,8** Q [W]: **5733** Średnica: **20**
 dzeta: **8,6** Z: **273** w: **0,254** R: **61,6** R*I+Z: **347**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **33** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

540 nr działki: **-521** dz. włączenia: **-412** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **564,8** Q [W]: **9849** Średnica: **25**
 dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,273** R: **51,7** R*I+Z: **16**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

541 nr działki: **541** dz. włączenia: **542** L: **2,7 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **2,2 [m]** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176** Średnica: **15**
 dzeta: **13,9** Z: **60** w: **0,094** R: **14,1** R*I+Z: **98**
 Regul.: **7840** Nastawa: **5,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **85** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

542 nr działki: **542** dz. włączenia: **408** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **143,3** Q [W]: **2499** Średnica: **15**
 dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,201** R: **57,2** R*I+Z: **17**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **10** Izol.: **1** Dtd: **0,1**

543 nr działki: **543** dz. włączenia: **542** L: **5,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **5,3 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **13,5** Z: **74** w: **0,106** R: **17,5** R*I+Z: **162**
 Regul.: **8100** Nastawa: **5,00** Zawór:
15 RTD-N_ps Q dz.: **158** Izol.: **1** Dtd: **1,8**

544 nr działki: **-544** dz. włączenia: **-545** L: **2,7 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **1,9 [m]** G [kg/h]: **67,4** Q [W]: **1176** Średnica: **15**
 dzeta: **15,7** Z: **67** w: **0,094** R: **14,5** R*I+Z: **107**
 Regul.: **70** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **55** Izol.: **1** Dtd: **0,7**

545 nr działki: **-545** dz. włączenia: **-414** L: **0,3 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **3,3 [m]** G [kg/h]: **143,3** Q [W]: **2499** Średnica: **15**
 dzeta: **0,0** Z: **0** w: **0,199** R: **58,1** R*I+Z: **17**
 Regul.: Nastawa: Zawór: Q dz.: **6** Izol.: **1** Dtd: **0,0**

546 nr działki: **-546** dz. włączenia: **-545** L: **5,0 [m]** T ot.: **20**
 Hdz: **4,9 [m]** G [kg/h]: **75,9** Q [W]: **1323** Średnica: **15**
 dzeta: **15,3** Z: **83** w: **0,105** R: **18,0** R*I+Z: **173**

DZIAŁKI

Regul.: **90** Nastawa: **-** Zawór:
15 RLV_p Q dz.: **100** Izol.: **1** Dtd: **1,1**

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
1	1/30	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
2	2/17	1323	75,9	20	72,3	C22/500/0,9
3	3/20	1323	75,9	20	71,8	C22/500/0,9
4	4/15	1323	75,9	20	70,7	C22/500/0,9
5	2/12	1323	75,9	20	73,7	C22/500/0,9
6	3/14	1323	75,9	20	73,3	C22/500/0,9
7	4/6	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
8	2/12	1323	75,9	20	73,7	C22/500/0,9
9	3/14	1323	75,9	20	73,3	C22/500/0,9
10	4/7	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
11	0/7	882	50,6	16	73,6	C22/500/0,6
12	2/12	1323	75,9	20	73,8	C22/500/0,9
13	3/15	1323	75,9	20	73,4	C22/500/0,9
14	4/8	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
15	2/13	1323	75,9	20	73,7	C22/500/0,9
16	3/16	1323	75,9	20	73,3	C22/500/0,9
17	4/9	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
18	0/8	1176	67,4	16	73,3	C22/500/0,8
19	1/20	735	42,2	20	74,0	C22/500/0,5
20	1/23	1323	75,9	20	73,9	C22/500/0,9
21	2/23	1323	75,9	20	72,3	C22/500/0,9
22	3/27	1323	75,9	20	71,7	C22/500/0,9
23	4/25	1323	75,9	20	71,0	C22/500/0,9
24	1/35	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
25	0/1	882	50,6	16	72,2	C22/500/0,6
26	1/3	882	50,6	20	72,8	C22/500/0,6
27	2/1	882	50,6	20	72,4	C22/500/0,6
28	3/1	882	50,6	20	71,7	C22/500/0,6
29	2/21	1323	75,9	20	73,4	C22/500/0,9
30	3/25	1323	75,9	20	73,0	C22/500/0,9
31	4/22	1323	75,9	20	72,4	C22/500/0,9
32	2/21	1323	75,9	20	73,2	C22/500/0,9
33	3/25	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
34	4/21	1323	75,9	20	72,3	C22/500/0,9
35	0/9	1470	84,3	16	73,2	C22/500/1,0
36	1/33	1323	75,9	20	73,7	C22/500/0,9
37	1/33	1323	75,9	20	73,5	C22/500/0,9
38	2/23	1323	75,9	20	73,0	C22/500/0,9
39	3/26	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
40	4/24	1323	75,9	20	72,1	C22/500/0,9

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
41	2/22	1323	75,9	20	73,0	C22/500/0,9
42	3/26	1323	75,9	20	72,6	C22/500/0,9
43	4/23	1323	75,9	20	72,0	C22/500/0,9
44	0/11	1470	84,3	16	73,3	C22/500/1,0
45	1/35	1323	75,9	20	73,3	C22/500/0,9
46	1/34	1323	75,9	20	73,2	C22/500/0,9
47	0/10	735	42,2	16	72,9	C22/500/0,5
48	2/20	1323	75,9	20	73,1	C22/500/0,9
49	3/24	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
50	4/20	1323	75,9	20	72,1	C22/500/0,9
51	2/20	1323	75,9	20	72,9	C22/500/0,9
52	3/24	1323	75,9	20	72,6	C22/500/0,9
53	4/19	1323	75,9	20	72,0	C22/500/0,9
54	1/32	1323	75,9	20	73,3	C22/500/0,9
55	1/32	1323	75,9	20	73,2	C22/500/0,9
56	2/13	1323	75,9	20	73,1	C22/500/0,9
57	3/16	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
58	4/10	1323	75,9	20	72,1	C22/500/0,9
59	2/14	1323	75,9	20	72,9	C22/500/0,9
60	3/17	1323	75,9	20	72,5	C22/500/0,9
61	4/11	1323	75,9	20	72,0	C22/500/0,9
62	1/24	1323	75,9	20	73,3	C22/500/0,9
63	1/25	1323	75,9	20	73,2	C22/500/0,9
64	2/19	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
65	3/23	1323	75,9	20	72,4	C22/500/0,9
66	4/18	1323	75,9	20	71,8	C22/500/0,9
67	2/19	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
68	3/23	1323	75,9	20	72,4	C22/500/0,9
69	4/18	1323	75,9	20	71,9	C22/500/0,9
70	1/31	1323	75,9	20	73,0	C22/500/0,9
71	1/31	1323	75,9	20	73,1	C22/500/0,9
72	4/12	882	50,6	20	71,2	C22/500/0,6
73	2/15	1764	101,2	20	72,8	C22/500/1,2
74	3/18	1764	101,2	20	72,3	C22/500/1,2
75	4/13	1029	59,0	20	71,4	C22/500/0,7
76	1/26	1764	101,2	20	73,1	C22/500/1,2
77	2/18	1323	75,9	20	72,5	C22/500/0,9
78	3/22	1323	75,9	20	72,2	C22/500/0,9
79	4/17	1323	75,9	20	71,6	C22/500/0,9
80	2/18	1323	75,9	20	72,5	C22/500/0,9
81	3/21	1323	75,9	20	72,2	C22/500/0,9
82	4/16	1323	75,9	20	71,6	C22/500/0,9
83	1/30	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
84	1/30	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
85	2/16	1323	75,9	20	72,2	C22/500/0,9
86	3/19	1323	75,9	20	71,7	C22/500/0,9
87	4/14	1323	75,9	20	70,6	C22/500/0,9
88	1	735	42,2	20	72,1	C22/500/0,5
89	1/29	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
90	2/16	1323	75,9	20	72,4	C22/500/0,9
91	3/19	1323	75,9	20	72,3	C22/500/0,9
92	4/14	1323	75,9	20	71,7	C22/500/0,9
93	2/1	1029	59,0	20	73,0	C22/500/0,7
94	3/1	1029	59,0	20	72,6	C22/500/0,7
95	4/1	1029	59,0	20	71,9	C22/500/0,7
96	1/29	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
97	1/3	1029	59,0	20	73,2	C22/500/0,7
98	2/1	735	42,2	20	73,3	C22/500/0,5
99	3/1	735	42,2	20	72,5	C22/500/0,5
100	2/7	1029	59,0	20	73,1	C22/500/0,7
101	3/8	1029	59,0	20	72,3	C22/500/0,7
102	1/8	1323	75,9	20	73,7	C22/500/0,9
103	2/2	1764	101,2	20	71,6	C22/500/1,2
104	3/2	1029	59,0	20	70,1	C22/500/0,7
105	1/2	1176	67,4	20	70,8	C22/500/0,8
106	2/11	1323	75,9	20	74,1	C22/500/0,9
107	3/13	1323	75,9	20	73,7	C22/500/0,9
108	4/4	1323	75,9	20	73,0	C22/500/0,9
109	2/11	1029	59,0	20	73,6	C22/500/0,7
110	3/13	1029	59,0	20	73,2	C22/500/0,7
111	4/5	1029	59,0	20	72,6	C22/500/0,7
112	1/13	1323	75,9	20	74,3	C22/500/0,9
113	1/15	2352	134,9	20	74,2	C22/500/1,6
114	1/3	2058	118,0	20	71,8	C22/500/1,4
115	0/2	735	42,2	16	70,5	C22/500/0,5
116	0/3	735	42,2	16	71,4	C22/500/0,5
117	2/10	1323	75,9	20	73,4	C22/500/0,9
118	3/11	1323	75,9	20	72,3	C22/500/0,9
119	1/9	1323	75,9	20	74,0	C22/500/0,9
120	2/8	1323	75,9	20	73,4	C22/500/0,9
121	3/9	1323	75,9	20	72,9	C22/500/0,9
122	2/9	1323	75,9	20	73,5	C22/500/0,9
123	3/10	1323	75,9	20	72,9	C22/500/0,9
124	1/8	1323	75,9	20	73,8	C22/500/0,9
125	1/9	1323	75,9	20	73,8	C22/500/0,9
126	2/6	1029	59,0	20	73,2	C22/500/0,7
127	3/7	1029	59,0	20	71,8	C22/500/0,7
128	1/6	735	42,2	20	72,2	C22/500/0,5

ODBIORNIKI

lp.	Pom.	Q	G	Ti	T zas.	Typ
129	2/4	1323	75,9	20	72,8	C22/500/0,9
130	3/6	1323	75,9	20	72,3	C22/500/0,9
131	2/5	1323	75,9	20	73,0	C22/500/0,9
132	3/6	1323	75,9	20	72,5	C22/500/0,9
133	1/5	2058	118,0	20	72,8	C22/500/1,4
134	1/5	2058	118,0	20	73,0	C22/500/1,4
135	2/2	1764	101,2	20	72,6	C22/500/1,2
136	3/4	1323	75,9	20	72,0	C22/500/0,9
137	2/3	1323	75,9	20	72,7	C22/500/0,9
138	3/5	1323	75,9	20	72,2	C22/500/0,9
139	1/5	2058	118,0	20	72,5	C22/500/1,4
140	1/5	2058	118,0	20	72,7	C22/500/1,4
141	3/3	1323	75,9	20	70,6	C22/500/0,9
142	1/4	1176	67,4	20	71,3	C22/500/0,8