



3.1	Elektrociepłota pomieszczenia
3.2	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.3	Pomieszczenie gospodarcze
3.4	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.5	Pomieszczenie terapii pedagogicznej
3.6	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.7	Gabinet, zabieg grupowy
3.8	Pomieszczenie nadzoru budowlanego
3.9	Kuchnia, łazienka, toalety
3.10	Kuchnia, schowek
3.11	Korridor
3.12	WC, reserwa
3.13	WC, dodatkowe
3.14	Pomieszczenie socjalne
3.15	Gabinet diagnozy i terapii
3.16	Gabinet diagnozy i terapii
3.17	Poczekalnia
3.18	Gabinet logopedyczny
3.19	Gabinet wiatru przeciwsłonecznego
3.20	Kuchnia, schowek
3.21	Przechodnik
3.22	Przechodnik, korytarz
3.23	Przechodnik, korytarz
3.24	Schowek
3.25	Gabinet dydaktyczny
3.26	Kuchnia, schowek
3.27	Gabinet, dodatkowe
3.28	Gabinet integracji i sensorycznej
3.29	Gabinet wiatru przeciwsłonecznego
3.30	Gabinet wiatru przeciwsłonecznego
3.31	Informacja

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.
	centralna sygnalizacja pożaru PULON-4200
CA	centrala alarmowa
	optyczna czujka pęchu PIR
	sygnalizator akustyczno-swiecący alarmu
	optyczna czujka dymu DMR-4043
	precyzyjny sygnalizator pożaru RDP-4001M
	akustyczny sygnalizator akustyczny dymu

Instalację wykonać jako podtytnkową

Stosować przewody o przekroju i typie:

g) łączenie czujek ruchu – RJ12 o przekroju  $0,5 \text{ mm}^2$

b) łączenie czujek dymu – YnTKSYekw 1x2x1,05p/t

c) zasilanie centrali alarmowej – YDYpzo 3x1,5mm<sup>2</sup>

d) zasilanie centrali syg. pożaru – YDYpžo 3x1,5mm<sup>2</sup>

Nazwa obiektu		Adres inwestycji:	
Budynek Stowarzyszenia Powiatowego		Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1	
Tytuł		<b>Strona</b>	Nr projektu
Instalacja darmowa i syg. pożaru II piętra		1:100	14
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Opracował	Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/BA/ 37/85	
Projekował	mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Doldowski	KI-54/98	