

Numer	Oznaczenie pomieszczenia
1.1	Przedsionek
1.2	Dyżurka
1.3	Komunikacja
1.4	Pomieszczenie P.P.P
1.5	Pomieszczenie przyjmowania wniosków
1.6	Poczekalnia
1.7	Pomieszczenie biurowe
1.8	Pomieszczenie psychologa
1.9	Pomieszczenie lekarza
1.10	Korytarz
1.11	WC męski
1.11'	WC damski
1.12	WC
1.13	WC dla niepełnosprawnych
1.14	Pomieszczenie biurowe
1.15	Pomieszczenie biurowe
1.16	Pomieszczenie biurowe
1.17	Pomieszczenie socjalne
1.18	Pomieszczenie socjalne
1.19	Poczekalnia
1.20	Pomieszczenie dla sprzątaczek
1.21	Archiwum
1.22	Księgowość
1.23	Sekretariat
1.24	Pomieszczenie biurowe
1.25	Wiatrołap
1.26	Klatka schodowa
1.27	Pomieszczeniu biurowe
1.28	Pomieszczenie biurowe
1.29	Korytarz
1.30	Pomieszczenie biurowe
1.31	Pomieszczenie biurowe
1.32	Pomieszczenie biurowe
1.33	Pomieszczenie biurowe
1.34	Sala rozmów
1.35	Pomieszczenie biurowe
1.36	Pomieszczenie biurowe
1.37	Pomieszczenie biurowe
1.38	Pomieszczenie biurowe
1.39	Pomieszczenie biurowe
1.40	Sala spotkań
1.41,1.42	Wiatrołap

Symbol elektr.	Znaczenie symbolu elektr.		
ZK-3	złącze kablowe	awar.	opr. oś. świetlówkowe 1x36W (z podtrzymaniem awaryjnym)
TR-1,TR-2,TR-3	tablice rozdzielcze	awar.	opr. oś. świetlówkowe 2x36W (z podtrzymaniem awaryjnym)
a	łącznik jednobiegunowy p/t		oprawa oś. żarowa sufitowa
~	łącznik świecznikowy p/t		oprawa oś żarowa ścienna
~	łącznik schodowy p/t		oprawa sufitowa kierunkowa (z podtrzymaniem awaryjnym)
r	opr. oś. rastrowe 2x36W	a,b,c...	obwody oświetleniowe
1	opr. oś. świetlówkowa 1x36W		
2	opr. oś. świetlówkowa 2x36W		

Instalację wykonać jako podtynkową

Stosować przewody YDYpżo o przekroju 1,5 mm^2

Nazwa obiektu	Adres inwestycji:
Budynek Starostwa Powiatowego	Skarzysko-Kamienna; Plac Floriański 1

Treść	Skala	Nr rysunku
Instalacja oświetleniowa parteru	1:100	7

	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	Andrzej Niziołek	UAN-II-K-8386/RA/37/85		
Projektował	mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05		
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KI-54/98		