

ustawienie ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń oraz podział na zespoły

Tab.nr 2

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. pom.	Wysokość	Kub.	Wydawanie		Nr Zespołu	Nawiewanie		Nr Zespołu	Uwagi
					Ilość wymian	powietrza		Ilość wymian	powietrza		
-	-	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	w/h	m <sup>3</sup> /h	-	w/h	m <sup>3</sup> /h	-	-
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Sala Gimnastyczna	826	9	7434,0	1,5	<b>11000</b>	1W	1,5	<b>11000</b>	1N	
2	Magazyn	60,2	3,05	183,6	-	-	-	-	-	-	Grawitacja
3	Szatnia	20	3,05	61,0	5,0	<b>300</b>	2W	-	-	2N	
4	Hall	32,6	3,05	99,4	-	-	2W	3,0	<b>300</b>	2N	
5	WC M	17,6	3,05	53,7	2,4	<b>130</b>	4W	2,4	<b>130</b>	4N	
6	WC	4,7	3,05	14,3	3,5	<b>50</b>	4W	3,5	<b>50</b>	4N	
7	WC Ż	17,6	3,05	53,7	2,8	<b>150</b>	4W	2,8	<b>150</b>	4N	
8	Szatnia	18,2	3,05	55,5	5,0	<b>280</b>	2W	5,0	<b>280</b>	2N	
9	WC	6,5	3,05	19,8	2,5	<b>50</b>	6W	2,5	<b>50</b>	4N	
10	Natryski	28,5	3,05	86,9	10,4	<b>900</b>	2W	10,4	<b>900</b>	2N	
11	WC	6,5	3,05	19,8	2,5	<b>50</b>	7W	2,5	<b>50</b>	4N	
12	Szatnia	18,2	3,05	55,5	5,0	<b>280</b>	2W	5,0	<b>280</b>	2N	
13	Szatnia	18,2	3,05	55,5	5,0	<b>280</b>	2W	5,0	<b>280</b>	2N	
14	Natryski	28,5	3,05	86,9	10,4	<b>900</b>	2W	10,4	<b>900</b>	2N	
15	WC	6,5	3,05	19,8	2,5	<b>50</b>	8W	2,5	<b>50</b>	4N	
16	WC	6,5	3,05	19,8	2,5	<b>50</b>	9W	2,5	<b>50</b>	4N	
17	Szatnia	18,2	3,05	55,5	5,0	<b>280</b>	2W	5,0	<b>280</b>	2N	
18	Pokój nauczyciela WF	28,2	3,05	86,0	-	-	-	-	-	-	Grawitacja
19	WC	10,6	3,05	32,3	3,1	<b>100</b>	10W	3,1	<b>100</b>	4N	
20	WC niepełnosprawnych	5,1	3,05	15,6	3,2	<b>50</b>	10W	3,2	<b>50</b>	4N	
21	Silownia	90,6	3,05	276,3	4,3	<b>1200</b>	3W	4,3	<b>1200</b>	3N	
22	Pokój nauczyciela WF	12,6	3,05	38,4	-	-	-	2,6	<b>100</b>	4N	
23	WC	4,5	3,05	13,7	7,3	<b>100</b>	11W	-	-	-	
24	WC M	17,6	3,05	53,7	2,4	<b>130</b>	4W	2,4	<b>130</b>	4N	
25	WC	4,7	3,05	14,3	3,5	<b>50</b>	4W	3,5	<b>50</b>	4N	
26	WC D	17,6	3,05	53,7	2,8	<b>150</b>	4W	2,8	<b>150</b>	4N	
27	Sala Pomocnicza	60,7	3,05	185,1	3,2	<b>600</b>	5W	3,2	<b>600</b>	5N	12uczniów
28	Szatnia	18,2	3,05	55,5	5,0	<b>280</b>	2W	5,0	<b>280</b>	2N	
29	Natryski	14,1	3,05	43,0	10,5	<b>450</b>	2W	10,5	<b>450</b>	2N	
30	WC	6,5	3,05	19,8	2,5	<b>50</b>	12W	2,5	<b>50</b>	4N	
31	WC	6,5	3,05	19,8	2,5	<b>50</b>	13W	2,5	<b>50</b>	4N	
32	Szatnia	18,2	3,05	55,5	5,0	<b>280</b>	2W	5,0	<b>280</b>	2N	
33	Pokój nauczyciela WF	28,2	3,05	86,0	-	-	-	-	-	-	Grawitacja
34	Natryski	14,1	3,05	43,0	10,5	<b>450</b>	2W	10,5	<b>450</b>	2N	
35	Magazyn	4,7	3,05	14,3	-	-	-	-	-	-	Grawitacja