UWAGI

1) Główne trasy elektryczne między rozdzielnicą, a dbiornikami wykonać w korytku perforowanym K100
2) Zejścia do urządzeń wykonać pionami w profilach perforowanych
3) Pojedyńcze przewody kabelkowe od korytek do urządzeń układać w rurce n/u
4) W kotłowni kominy i wszystkie wchodzące i wychodzące rury połączyć z szyną wyrównawczą
5) Rysunek związany ze schematem zasadniczym tablicy TK

POMPY

1. Mieszające na kotle:
P-6/7 65 POs 30A 0,5 A/115W/400V – 2 szt.
2. Kotłowe:
P11/10 65 POs 30A 0,52A/215W/400V – 2 szt.
3. Pompa zasilająca c.w.u.:
P21 32 POs 60A 0,39A/185W/400V
4. Hala sportowa:
P17 40 POe 100A MEGA 1,23A/180W/230V
5. Szkoła istniejąca:
P14 50 POe 120A MEGA 3,5A/800W/230V
6. Cyrkulacja c.w.u.:
P24 25 PWe 60C 0,44A/100W/230V
7. Technologia:
P19 50 POe 60A MEGA 1,7A/400W/230V
8. Technologia:
P01 Pomp odwadniająca Grundfos

C1 dedektory GAZEX

Moduł MD-2.Z-GAZEX

-0.76=232,69mnpm

53. SCHODY ZEWNĘTRZNE Z POCHYLNIY
34,2 m2gres

-0.77 nawiew

-0.02

wywiew

-0.37

-0.77

czujnik temp. zew. od str. płn. YDY2x1,0

Reduktor

Moduł MD-2.Z

wywiew

Fe/Zn20x3 szyna wyrównawcza

YDY 3x1,5

YDY 3x1,5 do TK

100E130 zwyt. bezp. 20A

GSU

TG

+0.84

YKSY 14x1,5 z TK

YDY 3x1,5

studnia schładzająca spąd=-0.90

TK

K200

40. KOTŁOWNIA GAZOWA
38,4 m2gres

KOCIOŁ

KOCIOŁ

YDY4x1,5 YDY4x1,5 YDY3x2,5

P6 P7 P11 P10 P17

5. SZATNIA
28,7 m2gres

±0.00=233,45mnpm

4. MAGAZYN
60,4 m2gres

1. PRZEDSIONEK
7,1 m2gres

HOLL
45. I KOMUNIKAC.
116,6 m2gres

TG/ob.38

K100

H 025

otw. wentylac. w stropie 120x80cm

3N
3W
1N

2. SALA SPORTOWA
826,1 m2 podłoga sportowa poliuretanowa na legarach

3. TRYBUNY ROZKŁADANE

6. PRZEDS.ogóln.męski
5,8 m2gres

7. WC ogóln.męski
11,3 m2gres

8. SANIT.n.n.
6,4 m2gres

9. PRZEDS.ogóln.damski
5,8 m2gres

10. WC ogóln.damski
11,4 m2gres

11. SZATNIA
18,2 m2gres

12. PRZEDSIONEK
4,5 m2gres

13. WC
2,1 m2gres

14. NATRYSKOWNIA
27,5 m2gres

15. WC
2,1 m2gres

16. PRZEDSIONEK
4,5 m2gres

17. SZATNIA
18,2 m2gres

główna szyna wyrównawcza LgY 25

6W(DECOR 100) załączany z obw. ośw. po przez przekaźnik czasowy

7W(DECOR 100) załączany z obw. ośw. po przez przekaźnik czasowy

UWAGI

- zasilanie silników wentylacji wykonać przewodem kabelkowym YDY w korytku K200,k100 pojedyncze odejścia w rurkach RVS 22 n/u
- wzdłuż korytek ułożyc linkę LgY25, do niej za pomocą LgY16 połączyć wszystkie większe kontr. ,kanały, nury itp.
- dodatkowo z główną szyną uziemiającą połączyc wypusty uziemiające ze zbrojeniem ław fundamentowych
- zasilanie urz. wentylacji rozpatrywać ze schematem zasadniczym tablicy TW
- zestawy zasilająco-sterownicze wentylatorów dachowych należy zamawiać u dostawcy wentylacji

18. SZATNIA
18,2 m2gres

19. PRZEDSIONEK
4,5 m2gres

20. WC
2,1 m2gres

21. NATRYSKOWNIA
27,5 m2gres

22. WC
2,1 m2gres

23. PRZEDSIONEK
4,5 m2gres

24. SZATNIA
18,2 m2gres

8W(DECOR 100) załączany z obw. ośw. po przez przekaźnik czasowy

9W(DECOR 100) załączany z obw. ośw. po przez przekaźnik czasowy

TG/ob.38 zasil TW

25. P. NAUCZYCIELA WF
24,4 m2gres

otw. wentylac. w stropie śr=35cm

26. ZESP.SANIT. NAUCZ. WF
10,3 m2gres

10W

-0.02

54. SCHODY ZEWNĘTRZNE
25,1 m2gres

-0.92

-0.94=232,51mnpm

RZUT PARTERU

1;100

SZYBKIE ODŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S

GENERALNY PROJEKTANT	APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ 03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18
NAZWA OPRACOWANIA	BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Nr ew. Działki 73/2; 73/3
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT	NR UPR.	DATA	PODPIS
STANISŁAW KOWALSKI	uprproj. St-880/76	07 . 2008	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Mieczysław Oldziej	uprproj. St-320/77	07. 2008	

NAZWA RYS. Instalacja siły, poł. wyrównawcze

SKALA	DATA	NR RYS.
E 1:100	07. 2008	E 10

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/