

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienia do SIWZ

2009-10-06

Skarżysko -Kamienna, dn. 06.10.2009r.
GM-3421/7/2009

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Rozbudowa budynku biurowego o klatkę schodową z przebudowa instalacji elektrycznej, c.o., ocieplenie budynku, przebudowa istniejącego wejścia, a także budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców:

W nawiązaniu do wyjaśnień do SIWZ, proszę o podanie następujących informacji:

- 1.Czy montaż windy i platform dźwigowych objęty jest zakresem przetargu? Jeśli tak proszę o upublicznienie (opublikowanie szczegółowego zakresu i wartości) oferty firmy „Elektrodźwig” Warszawa, a jeśli nie proszę o wyłączenie z zakresu prac pozycji 66, 67, 70 kosztorysu na konstrukcje klatki schodowej i pozycji 31 i 32 kosztorysu na przebudowę wejścia.
- 2.Czy wiążąca dla celów wyceny jest informacja, że fasada aluminiowa ma mieć odporność ogniową EI 60, czy że fasada ma być wypełniona refleksyjnym szkłem hartowanym.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

- 1.Montaż i zakup windy wewnętrznej objęty jest zakresem przetargu wg oferty „Elektrodźwig” Warszawa lub równoważnej. Natomiast winda dla niepełnosprawnych, istniejąca od strony północnej, podlega przeniesieniu z montażem od strony południowej.
Parametry windy wewnętrznej (dźwigu hydraulicznego 630 kg).
Przystosowanie – osobowy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych. Udźwig 630 kg, prędkość jazdy 0,62 m/s, liczba przystanków 6, liczba dojazdów 6. Kabina panoramiczna jednościenna ze stali nierdzewnej i lustrem na całej wysokości. Drzwi przystankowe automatyczne, dwu - panelowe skrzydła ze szkła bezpiecznego w ramach.
Drzwi kabinowe automatyczne, dwu – panelowe ze szkła bezpiecznego.
Wymiary kabiny: szerokość 1100 mm, głębokość 1400 mm, wysokość 2170 mm.
Podłoga wyłożona gresem.
Panel dyspozycji z blachy nierdzewnej.

Napęd agregat hydrauliczny 12,5 kW.

Poręcz na ścianie bocznej, okrągła.

Sterowanie mikroprocesowe.

2.Fasada ma być wypełniona refleksyjnym szkłem hartowanym

Jerzy Żmijewski

Starosta Skarżyski

Data wytworzenia : 2009-10-06 02:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2009-10-06 02:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-06 12:16,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski