

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

2009-10-01

Skarżysko -Kamienna, dn. 30.09.2009r.
GM-3421/7/2009

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Rozbudowa budynku biurowego o klatkę schodową z przebudowa instalacji elektrycznej, c.o., ocieplenie budynku, przebudowa istniejącego wejścia, a także budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania jednego z Wykonawców:

- 1.W projekcie architektoniczno – budowlanym rozbudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej o klatkę schodową wraz z przebudowa istniejącego wejścia do budynku, w części graficznej brak jest modelu windy, jak również jej parametrów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
- 2.W projekcie architektoniczno – budowlanym rozbudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej o klatkę schodową wraz z przebudowa istniejącego wejścia do budynku, w części graficznej brak jest zestawienia stolarki okiennej – drzwiowej, ścianek aluminiowych, witrzyn aluminiowych, świetlików i klap dymowych, zadaszenia nad wejściem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
- 3.W projekcie architektoniczno – budowlanym budynku garażowym brak jest zestawienia i opisu bramy garażowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
- 4.W projekcie architektoniczno – budowlanym rozbudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej o klatkę schodową wraz z przebudowa istniejącego wejścia do budynku, w części graficznej brak jest szczegółów balustrad tarasowych z pochwytami ze stali nierdzewnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1 - model windy, parametry wg oferty firmy „Elektrodźwig” Warszawa. Winda w szybie panoramicznym, udźwig 600 kg, hydrauliczna, 6-cio stanowiskowa.

Ad. 2 – stolarka okienna wg projektu budowlanego (istniejąca do przeniesienia 25 szt.), ślusarka aluminiowa 2 szt. 1,20m x 2,30m; wiatrołap klatki projektowanej 1 szt. 1,00m x 2,30m w przebudowie wejścia od strony północnej. Ścianki z luksferów przy istniejącej klatce schodowej wraz ze stolarką drzwiową wg odrębnego opracowania poza zakresem przetargowym.

Ad. 3 – brama garażowa uchylna 5, 62m² „Horman”.

Ad. 4 – balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, wysokości 1,1m z rur stalowych poziomych (standard).

Jerzy Żmijewski
Starosta Skarżyski

Data wytworzenia : 2009-10-01 02:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2009-10-01 02:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-10 09:15,

Osoba modyfikująca : Iwona Sitek