

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjaśnienie I - Dostawa okien i drzwi

2010-03-29

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.03.2010r.
GM - 3421/3/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: „Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców:

- 1.Czy montaż drzwi i okien obejmuje również wyprawki malarsko – tynkarskie?
- 2.Na rynku nie ma drzwi wahadłowych ppoż. Jaki typ drzwi należy więc przyjąć w kosztorysie?
- 3.Ze względów ewakuacyjnych nie ma możliwości zastosowania w praktyce pochwytów dwustronnych. Jaki zatem pochwyt ma zostać ujęty w kosztorysie?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

- 1.Montaż nie obejmuje wyprawek malarsko – tynkarskich.
- 2.Zamawiający rezygnuje z drzwi wahadłowych. Należy przyjąć drzwi jednostronnie uchylne.
- 3.W drzwiach wewnętrznych w miejsce pochwytów należy zastosować klamki z zamkami.

Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski

udostępniająca na stronie : Iwona Sitek, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-06 11:02, Osoba
modyfikująca : Cezary Przeworski