

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjasnienie IV - Budowa hali sportowej

2010-02-18

Skarżysko -Kamienna, dn. 18.02.2010r.
GM-3421/1/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Budowa hali sportowej z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytania:

Pytania Wykonawcy:

W specyfikacji (zał. nr 10) mowa o izolowaniu kanałów: „Kanały w piwnicy budynku należy zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 50mm lub płytami izolacyjnymi grubości 25mm.”

Z kolei w projekcie napisano: „Kanały nawiewne prowadzone od komory czerpnej zaizolować wełną mineralną 80mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, Kanały nawiewne prowadzone w pomieszczeniach zaizolować wełną mineralną 40mm.

Kanały wywiewne odzysku ciepła prowadzone w pomieszczeniach zaizolować wełną mineralną 40mm.
„

Pytanie: Którą wersję brać pod uwagę podczas przygotowywania oferty?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Podane grubości wełny mineralnej 40 mm i 80 mm są poprawne.

Jerzy Żmijewski
Starosta Skarżyski

Data wytworzenia : 2010-02-18 01:00, Autor : Barbara Dygas, Data publikacji : 2010-02-18 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-07 13:57,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski