

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wyjasnienie VII - Budowa hali sportowej

2010-02-23

Skarżysko -Kamienna, dn. 22.02.2010r.
GM-3421/1/2010

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia: "Budowa hali sportowej z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję do wiadomości i wykorzystania odpowiedź na zapytanie:

Pytanie Wykonawcy:

- 1.W zakres przetargu wchodzi wykonanie miejsc parkingowych i drogi ppoż. W związku z tym prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu technicznego dróg i parkingów, który obejmuje przedstawiony w przedmiarze zakres robót (przekroje).
- 2.Prosimy o określenie parametrów technicznych geokraty nacinanej Taboss. Dobór tej kraty wg. informacji producenta należy do projektanta - w zależności od nośności podłoża i przeznaczenia należy określić jej grubość oraz wielkości otworów. Prosimy o uzupełnienie.
- 3.W załączonych przedmiarach brak jest wywozu ziemi z wykopów poza teren inwestycji. W związku z brakiem pt. dróg i ukształtowania terenu, prosimy o potwierdzenie, że nadmiar gruntu z wykopów ma pozostać na terenie inwestycji i być rozplantowany.
- 4.Wg. opisu pt. architektury str. 13 - podłoga sportowa w sali sportowej na ruszcie drewnianym z syntetyczną nawierzchnią sportową np. PULASTIC lub alternatywnie Linodur DD Sport lub podłoga drewniana. Wg. przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wskazanie jest na nawierzchnię PULASTIC. Czy w/w alternatywne nawierzchnie są dopuszczalne przez Inwestora?
- 5.To samo dotyczy posadzek w części komunikacyjnej, hallu, szatni. Wg specyfikacji jest wykładzina Polyflor, wg. opisu architektury gres antypoślizgowy lub wykładzina rulonowa równoważna do Polyfloru.
- Czy w/w alternatywne rozwiązania są dopuszczalne przez Inwestora?
- 6.Wg. projektu technicznego okna szklone zestawem szyb bezpiecznych. Czy obydwie szyby mają być bezpieczne, czy tylko jedna (tak się zwykle standardowo wykonuje).
- 7.Wg. opisu wyposażenie siłowni-„standardowe wyposażenie w urządzenia do uzgodnienia z Inwestorem”. Prosimy o potwierdzenie, że w/w wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu lub

uszczegółowienie standardu wyposażenia siłowni, gdyż oczekiwanie Inwestora może znacznie odbiegać od propozycji wykonawcy.

8.Wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wg. projektu konstrukcji - zabezpieczenie przeciwpożarowe wg. wytycznych rzeczoznawcy ppoż. Specyfikacja powołuje się na pt. konstrukcji.

Jedyna informacja występuje w opisie pt. architektury. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa dachu powinna być zabezpieczona do R30.

9.Czy wyposażenie łazienek w poręczę dla niepełnosprawnych wchodzi w zakres przetargu?Jeżeli tak, proszę o określenie ilości, rodzaju i standardu.

10.Czy Inwestor wyrazi zgodę na wykonanie w miejsce tynków cem – wap. kat II z dwuwarstwowym gipsowaniem standardowo dziś wykonywanych maszynowych tynków gipsowych gr.10 mm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1.W załączeniu projekt techniczny dróg i parkingu.

2.W poz. 219 ilość geokrat wynosi 1188 m², grubość 10 cm o małych komórkach (odległość między zgrzewami 330 mm).

Za poz. 219 dodaje się poz. uzupełniającą 219' o treści podbudowa słucznia lub pospółki wys. 20 cm, ilość 1188 m².

Za poz. 219' dodaje się poz. uzupełniającą 219'' o treści ziemia trawnikowa grub. 15 cm, ilość 1188 m².

3.Roboty kubaturowe: Z bilansu robót ziemnych wynika, że do zasypania wykopów i fundamentów należy dowieźć piasku, co ujęto w poz. 12 przedmiaru. Nie ma więc potrzeby wywozu ziemi z wykopów gdyż zostanie ona wykorzystana do zasypki.

Roboty drogowe: Wywóz nadmiaru gruntu ujęto w pozycji 210 przedmiaru.

4.Zamawiający wymaga w sali sportowej podłogę sportową typu TARAFLEX Actionsport 50 o grubości 5 mm lub równoważną.

5.Zamawiający wymaga w części komunikacyjnej, hallu i szatni posadzkę typu wykładzina Polyflor lub równoważna.

6.Zamawiający wymaga, aby okna szklone zestawem szyb bezpiecznych miały obydwie szyby bezpieczne.

7.,„Standardowe wyposażenie siłowni” nie wchodzi w zakres w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8.Konstrukcja dachu powinna być zabezpieczona zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w opisie architektury – ochrona przeciwpożarowa.

9.Zakres w/w postępowania obejmuje wyposażenie łazienek w poręczę dla osób niepełnosprawnych, które należy wykonać zgodnie z rysunkami sanitariatów w częściach rzut parteru i piętra, z opisem architektury – dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

10.Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie maszynowych tynków gipsowych gr. 10 mm w miejsce tynków cem. - wap. kat. II z dwuwarstwowym gipsowaniem.

Jerzy Żmijewski

Starosta Skarżyski

Załączniki do pobrania

- załącznik do wyjaśnienia [756,2 KB]

Osoba udostępniająca na stronie : Barbara Dygas, Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-07 14:03,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski